



Skýringar

Sementmagn í steypu 300kg/m³ S160
 Nota skal loftblendi.
 Í ulveggjum komi 2k10 upp með og undir mörp, en 3k10 yfir larett jarn með minnst 70 sm út fyrir mörpin, lóðrett jarn nái frá golti k8 1/2 35 merkir 8mm kambstal með 35 sm millib.
 Vællengd jarna k8=45sm, k10=65sm, k12=75sm, k16=85sm.
 Í hæðarskil skal setja lóðrett tengijarn k8 1/2 35.
 Steypulag á jörnum skal vera 15 mm innanhúss, en 25 mm utanhúss.
 Efst og nedst í alla sóttla komi 2k12.
 Innsleypta sperruhluta skal vera með fravarnarefni.
 Fyllt skal í grunn með frostþolnu efni, mól eða hraungjalli.
 Fyllingarefni skulu þjappast í ca 30-40 sm þykkum lofum og gæta skal þess, að fyllingin standi sem næst jafnhætt.

Þakplan H.1.50

Ashamar 4, Vestmannaeyjum	
Undirstöður, þakplan	okt 1974
	H1.10, 1.50