



TAFLA T1
Áshamar 115

HELLUBORD	m	3.82	4.82
TENGLI BILSKÖR	m	3.82	3.82
TENGLI BILSKÖR	m	3.82	3.82
TENGLAR BILSKÖR	m	3.15	3.15
ÞVOTTAVÉL	m	3.15	3.15
ÞURRKARI	m	3.15	3.15
UPPÞVOTTAVÉL	m	3.15	3.15
OFN	m	3.15	3.15
ÖRBYLGAUJÖFN	m	3.15	3.15
TENGLAR ELDHÓSI	m	3.15	3.15
HERBERGI OG GANGUR	m	3.15	3.15
HERBERGI OG ÞVOTTAHÖS	m	3.15	3.15
HJÓNAHERBERGI, FÖT OG BAO	m	3.15	3.15
BILSKÖR	m	3.15	3.15
ELDHÖS	m	3.15	3.15
STOFA	m	3.15	3.15
TIL VARA	m		
TIL VARA	m		
SMÁSPENNA	m	3.15	3.15
ÓTILJÓÐ	m	4.15	4.15
BILHEIÐSLA	m	3.15	3.15
SPENNUJÖRNUN VATNSRÖRA	m	1.00	1.00
SPENNUJÖRNUN SÖKKULSKAUT	m	1.00	1.00

TAFLA T1
Áshamar 117-121

HELLUBORD	m	3.82	4.82
TENGLI BILSKÖR	m	3.82	3.82
TENGLI BILSKÖR	m	3.82	3.82
TENGLAR BILSKÖR	m	3.15	3.15
ÞVOTTAVÉL	m	3.15	3.15
ÞURRKARI	m	3.15	3.15
UPPÞVOTTAVÉL	m	3.15	3.15
OFN	m	3.15	3.15
ÖRBYLGAUJÖFN	m	3.15	3.15
TENGLAR ELDHÓSI	m	3.15	3.15
ANDDYRI OG GANGUR	m	3.15	3.15
HERBERGI OG ÞVOTTAHÖS	m	3.15	3.15
HJÓNAHERBERGI OG BAO	m	3.15	3.15
BILSKÖR	m	3.15	3.15
ELDHÖS	m	3.15	3.15
STOFA	m	3.15	3.15
TIL VARA	m		
TIL VARA	m		
SMÁSPENNA	m	3.15	3.15
ÓTILJÓÐ	m	4.15	4.15
BILHEIÐSLA	m	3.15	3.15
SPENNUJÖRNUN VATNSRÖRA	m	1.00	1.00
SPENNUJÖRNUN SÖKKULSKAUT	m	1.00	1.00

TAFLA T1
Áshamar 123

HELLUBORD	m	3.82	4.82
TENGLI BILSKÖR	m	3.82	3.82
TENGLI BILSKÖR	m	3.82	3.82
TENGLAR BILSKÖR	m	3.15	3.15
ÞVOTTAVÉL	m	3.15	3.15
ÞURRKARI	m	3.15	3.15
UPPÞVOTTAVÉL	m	3.15	3.15
OFN	m	3.15	3.15
ÖRBYLGAUJÖFN	m	3.15	3.15
TENGLAR ELDHÓSI	m	3.15	3.15
HERBERGI OG GANGUR	m	3.15	3.15
BADHERBERGI OG ÞVOTTAHÖS	m	3.15	3.15
HJÓNAHERBERGI OG FÖT	m	3.15	3.15
BILSKÖR	m	3.15	3.15
ELDHÖS OG ANDDYRI	m	3.15	3.15
STOFA OG BORSTOFA	m	3.15	3.15
TIL VARA	m		
TIL VARA	m		
SMÁSPENNA	m	3.15	3.15
ÓTILJÓÐ	m	4.15	4.15
BILHEIÐSLA	m	3.15	3.15
SPENNUJÖRNUN BASKAR	m	1.00	1.00
SPENNUJÖRNUN VATNSRÖRA	m	1.00	1.00
SPENNUJÖRNUN SÖKKULSKAUT	m	1.00	1.00

SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
20. MAÍ 2022
BYGGINGARFULLTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

Skýringar
Tengja sal saman tvö neðstu járnin í sökkulveggnum allan úthringinn og að upptaki í tengibox. Setja skal tvo viralása á hver samskeyti. Steyputeinar skulu vera 12mm í þvermáli.

Öll mál eru í cm, nema annars sé getið.

Tafla og rafbúnaður skal vera af viðurkenndri gerð.

Hæð rofa er 110cm, hæð tengla er 20cm, nema annars sé getið.

Hæð tengla í eldhúsi, baði, þvottahúsi, vs og bilskúr skal vera 110cm

Málstraumur rofa skal vera 13A og tengla 16A

Hæð tengils við rofa skal vera sú sama og rofans.

Greinar eru ekki sýndar í öllum tilvikum að töflu, en eru þá merktar viðkomandi töflu og grein,

Vírar eru 1,5mm² í þvermál, nema annars sé getið.

Staðsetning rofa og tengla skal skoðast í samræmi við innréttingarteikningar.

Öll rör í smáspennu eru 20mm.

Verk skal unnið samkv. IST-200 staðli.

INNTAKSRÖR SKULU VERA 70 cm. UNDIR ENDANLEGU YFIRBORDI
INNTAKSRÖR VEITU Ø 50 mm + Ø 32 mm FYRIR LÓÐARLÝSINGU
INNTAKSRÖR FYRIR SIMA Ø 50 mm
INNTAKSRÖR LEGGIST AÐ LÓÐARMÖRKUM
HEIMTAUG RAFVEITU 400V / 230 V, 3 x 50 A

Breytingar:

D	
C	
B	
A	

Dags: Breyting:

Undirskrift hönnunarstjóra:
Undirskrift rafingnehönnuðar:
Sigurður Á Pétursson kt.051177-4959

Verkefni: Áshamar 115-123 Vestmannaeyjum
Teikning nr. 1
Verk nr. 2022-48
Úprentað: 24.4.2022

Helti teikningar: Afstöðu- einlínunmynd og snið
Mælikvarði: 1:500 1:100
Dags: Apríl 2022

Rafhönnun ehf
Birkigrund 20 Sími: 664 0047
800 Selfoss Tölvupóstur: siggi@ror.is
Sigurður Ágúst Pétursson
Rafmagnsöfnaðingur
kt: 051177-4959

