



ALMENNAR SKÝRINGAR.

ÖLL MÁL ERU Í MILLIMETRUM.
 RAFLAGNAEFNI, LAMPAR OG ANNAR BUNAUÐUR SKAL VERA SAMÞYKKTUR AF VIÐURKENNDUM PRÓFUNARSTOFNUM, SEM BRUNAMÁLASTOFNUN VIÐURKENNIR UM FAGLEGAN FRÁGANG VÍASAT TIL KAFLA Í AKVEÐISVINNUGRUNDELLEI RAFVIRKJA, UM VINNUBRÖGÐ.

SANNREYNA SKAL UPPGEFINN VÍRA OG PÍPUFJÖLDA.
 ÖLL TÁKN ERU TÁKNRÉN OG BER AD SAMRÉMA LAGNIR AD TEKJUM EFTIR ADSTÆÐUM OG SÉRTEIKNINGUM.

PÍPUR, DÓ SIR OG TENGIBOX

PÍPUR SKULU VERA 16MM PLASTPÍPUR, NEMA ANNARS SÉ GETIÐ. ÞAR SEM PÍPUR STANDA ÚT ÓR VEGGJUM, GÓLFI EÐA LOFTI, GANGA SKAL ÞANNIG FRÁ PÍPUENDUM AD VATN OG ÖHREININDI KOMIST EKKI INN Í ÞAU. DÓ SIR SKULU VERA TRYGGILEGA FESTAR, ÞÉR SKULU VERA VANDAÐAR OG ÓR PLASTI. LOFTDÓ SIR SKULU HAFI SKRÓFUFESTINGU FYRIR LAMPA. ROFA OG TENGLADÓ SIR HAFI SKRÓFUFESTINGU FYRIR VIÐKOMANDI BÓNAD. ALLAR DÓ SIR SKULU VERA SLÉTTAR VIÐ ENDANLEGAN FLÖT. ÞÉTTLEIKI DÓ SA OG TENGIBOXA GEGN RAKA, RYKI OG ÖHREININDUM SKAL MIDAST VIÐ ÞAD RÝMI SEM DÓ SIN ER SETT Í. ROFAR SKULU VERA Í 1100MM HÉÐ FRÁ FULLFRÁEGNU GÓLFI, MÉLT Í MIÐJA DÓ S. TENGLAR SKULU VERA Í 200MM HÉÐ MÉLT Í MIÐJA DÓ S. EF ROFA/TENGLA DÓ SIR ERU SETTAR LÓÐRÉTTAR UPP FRÁ HVORRI ANNARI ÞÁ SKAL HÉÐ EFSTU DÓ SAR, MÉLT Í MIÐJA DÓ S VERA 1100MM. ROFAR OG TENGLAR Í SÓMU EININGU SKULU VERA Í 1100MM HÉÐ FRÁ GÓLFI MÉLT Í MIÐJA EFSTU DÓ S. STAÐSETNING DÓ SA FYRIR VEGGLJÓ S SKAL M.V. INNRÉTTINGATEIKNINGAR, UPPGEFIN MÁL ERU LEIÐBEINANDI

SPENNUJÖFNUN.

SPENNUJÖFNUN HREINLETISTEKJA AFRENNSLIS OG VATNSPÍPNA SKAL FRAMKVÉMA SAMKV. REGLUGERÐ UM RAFORKUVIRKI GR. 33B. TIL SNERTISPENNUVARNAR SKAL BEITA NÓLLUN OG LEKASTRAUMSVÖRN.

TENGLAR OG ROFAR

ALLIR ROFAR OG TENGLAR SKULU VERA AF VANDAÐRI GERÐ OG ROFAR SKULU GERÐIR FYRIR A.M.K. 10 A OG TENGLAR FYRIR 16 A MÁLSTRAUM MIÐAD VIÐ 230V SPENNU OG 50 RID. A?EINS SKAL SETJA EINN ROFA Í ROFADÓ S

DREIFISKÁPAR.

INNAN Á HURÐ SKAL MERKJA ALLAR GREINAR. Í DREIFISKÁPA SKAL KOMA ALLUR BÓNADUR SAMKV. EINLÍNUMYNDUM. JARÐSKINNUR SKULU VERA ÓR EIR. LEKASTRAUMSROFAR SKULU VERA MEÐ ÓTLEYSINGU SAMKV. EINLÍNUMYND OG RJÓFA ALLA PÓLA SAMTÍMIS. ROFGETA ÞEIRRA SKAL VERA MINNST 10 KA. ÞEIR SKULU EINNIG HAFI PRÓFUNARHNAÐ. SJÁLFVÖR SKULU VERA FYRIR MINNST 10 KA. SKAMMHLAUPSSTRAUM. FLEIRPÓLA GREINAR EIGA AD SETJA SJÁLFVARIÐ ÓT EF EINN PÓLL VERÐUR YFIRLESTADUR. SJÁLFVÖR SKULU VERA MEÐ YFIR- OG SKAMMHLAUPSÖRN. BRÉÐVARROFAR SKULU VERA GERÐIR FYRIR AD MINNST KOSTI SKAMMHLAUPSROFGETU 50 KA VIÐ 400V. BRÉÐVARROFAR SKULU VERA ÞANNIG AD ÞEIR RJÓFI ALLA PÓLA SAMTÍMIS. SPÓLUROFAR SKULU ÞOLA STÖÐUGT ÁLAG.

RAFTAUGAR OG STRENGIR.

TAUGAR SKULU VERA 3 x 1,5mm², NEMA ANNARS SÉ GETIÐ. RAFTAUGAR SKULU VERA PLASTEINANGRAÐUR EIRVÍR. ALLAR RAFTAUGAR SKULU VERA LITAMERKTAR EFTIR FORSKRIFT FRÁ BRUNAMÁLASTOFNUN. UM GILDEIKA VÍASAT TIL EINLÍNUMYNDNA. LEIÐARAR RAFTAUGA OG STRENGJA SKULU VERA GERÐIR ÓR EIR NEMA ANNARS SÉ GETIÐ. EINANGRUNARKÁPA ÞEIRRA SKAL VERA ÓR PLASTI. VIÐ TENGINGU MARGÞÁTTA TAUGA SKAL NOTA KLEMMDA STRENGSKÓ EÐA VIRENDAHULSUR AF RETTRI STÆRÐ.

DÓ SIR FYRIR HALÓGENLAMP.

DÓ SIR SEM SÉRSTAKLEGA GERÐAR FYRIR INNFELLD HALÓGENLAMP SKAL RAFVERKTAKI VELJA DÓ S OG FRAMHRING EFTIR VALI Á LÖMPUM.

SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA

31. MAR. 2011

SSB

BYGGINGARFULLTRUINN Í VESTMANNAEYJUM

ARITUN ADALHÖNNUÐAR: Jón Zsófia Ólafsson
 160963-7519
 ARITUN HÖNNUÐAR: Jón Zsófia Ólafsson
 160963-7519

GERT JGÓ	FLOKKUN WATT EHF	VERKHEITI ÁSHAMAR 1A	TEIKN. NR. 3	DAGS. 29/03/2011
SAMÞYKKT	VERKNR. 1155-2	LÖGGILTUR RAFVERKTAKI	NÆSTA TEIKN 4	ÚTG. A