



Skýringar:

- Allar málsetningar eru í mm nema annað sé tekið fram.
- Prýstipól einangrunar undir steypa plötu skal vera 24kg/m³.
- Steypustál skal vera kambstál B500NC í samræmi við ÍST NS 3576-3
- Í plötum og veggjum skal ekki skeyta meira en fjórða hvert járn í sama sniði.
- Skeytilengd járna skal aldrei vera minni en 60 x þvermál járna.
- Í kringum öll göt skal setja 2K12 á hverja hlið. Loka skal öllum járnagrindum með K10c250 U-lykkjum.
- Öll göt í sökkli eru 300 á hæð, efri brún frá neðri brún plötu.

Steypa:

Styrkleikaflokkur	C ₃₇ ³⁰ XC3+XF3
Mesta steinastærð	20 mm
Steypuhula	
Steypað að jarðvegi	60mm
Veggir og plötur	30mm

Grundun:

Grafa skal fyrir undirstöðum niður á heillegan burðarhæfan botn, fylla inn í og að grunni með frostfrírri grús, bleyta hæfilega og þjappa.

Þjöppun skal uppfylla eftirfarandi kröfur:

E2 > 100 MPa
E2/E1 < 2,5

NR: DAGS.	SKÝRING	GERT
C 27.10.2022	Minnih. br.	KA
SAMPYKKT		

Kristján Andrésón, 180777-3189
Netfang: torfabaer@gmail.com, Sími:8226199

VERK
Áshamar 79-81
Vestmannaeyjum
TEIKNING
Burðarvirki
Grunnmynd sökkla

KVARÐI	TEIKNAD	TEIKNING NR.
1:50	KA	B02
DAGS	REIKNAD	ÚTGÁFA
29.6.2022		C
VERKNR.		
V03		