

Skýringar:

1. Neysluvatnslagnir hannaðar samkvæmt IST 67 2003, DS 439 2000.
2. Hitalagnir skulu lagðar neðst í plötu, kaldavatnslagnir skulu lagðar undir einangrun.
3. Ganga skal tryggilega frá lögnum þannig að þær haldist á sínum stað við niðurlögn steypu.
4. Allar innsteyptar lagnir skulu vera 16 mm PEX, rör í rör. Lagnir sem eru ekki innsteyptar skulu vera 16mm ryðfrjár lagnir.

Skýringar á skammstöfumum:

- RV: ræstivaskur
- VS: vatnssalerni
- HL: handlaug
- EV: eldhúsvaskur
- UV: uppvottavél
- þV: þvottavél
- ÍSS: Ísskápur
- BR: Brynningarskál
- KR: Krani


PEX: Plaströr (þverbundið polyetylen)

Athugið: málsett út fyrir sökkulbrún.

———— Kalt neysluvatn  
 - - - - - Heitt neysluvatn

Grunnynd neysluvatn, 1. hæð  
 1:50

NR: DAGS. SKÝRING GERT

SAMÞYKKT  
  
 Kristján Andr sson, 180777-3189  
 Netfang: torfabaer@gmail.com, Sími:8226199

VERK  
** shamar 79-81**  
**Vestmannaeyjum**  
 TEIKNING  
 Lagnir - Neysluvatn  
 Grunnmynd 1. hæð, 1/2

KVARÐI	1:50	TEIKNAD	TEIKNING NR.
DAGS	8.9.2022	KA	L-05
VERKNR.	V03	REIKNAD	�TG�FA
			<b>A</b>