



SÁMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
 14. JÚNÍ 2021
 BYGGINGARFULLTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

- ALMENNAR SKÝRINGAR**
- ÖLL MÁL ERU Í mm.
 - LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPIPUR.
 - TAUGAR ERU 3x1,5q, F.13A ÖRYGGI EN 2X2,5q F.16A ÖRYGGI
 - ÞAR SEM VÍRAFJÖLDA ER EKKI GETIÐ Í PÍPU, ER UM AÐ RÆÐA ÞRÁ VÍRA MED SVERLEIKA 1,5q
 - VIÐ ÍDRÁTT SKAL EINNIG FARA EFTRI LJÓSAKVEIKINGAPLANI OG EINLÍNUFJÓLNUMYNDUM M.T.T. FJÖLDA VÍRA
 - MÁLSTRAUMUR ROFA ER 13 A OG TENGLA 16 A.
 - ÖLL MÁL ERU MIÐUÐ VIÐ FULLFRÆGENÐ GÓLF OG ÆR MIDRI DÓS Í MIÐJA DÓS.
 - ROFAR SKULU VERA 1100mm FRÁ GÓLFI
 - TENGLAR SKULU VERA 200mm FRÁ GÓLFI
 - HÆÐ ROFA OG TENGLA Í ELDHÚSI OG GEYMSLU ER 1100 mm
 - TÖLUSTAFUR VIÐ TENGLA TÁKNAR FJÖLDA TENGLA
 - LJÓSAKVEIKINGARPLAN KEMUR FRAM Á RAFLAGNATEIKNINGUM Í FORMI BÓKSTAFÁ
 - TENGLAR TEIKNADIR VIÐ ROFA ERU Í SÖMU DÓS OG ROFINN EÐA BEINT UNDIR HONUM.
 - TÖLUSTAFUR VIÐ TENGLA TÁKNAR FJÖLDA TENGLA
 - Í PÍPU AÐ ÚTILJÓSUM SKAL DRAGA PLASTSTRENGI.
 - ALLAR DÓSIR FYRIR ROFA, TENGLA O.P.H. SKULU VERA HRINGLAGA
 - TIL SNERTISPENNUVARNAR SKAL NOTA BILUNARSTRAUMSROFA GERÐ A
 - HÆÐ UNDIR GREINITÖFLU Á AÐ VERA 95cm
 - OFANGREINT GILDIR NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

VINNUTEIKNING



WATT EHF KT: 410202-2390
 HÓLAGÖTU 50 - 900 VESTMANNAEYJAR - S: 4812926 / 8631963
 JÓN GÍSLI ÓLASON - KT: 160963-7519 - RAFIÐNFRÆÐINGUR - LÖGGILTUR RAFVERKTAKI OG HÖNNUÐUR - WATT@SIMNET.IS

HANNAÐ	TEIKNAD	YFIRFARIÐ
JGÓ	JGÓ	

ÁRITUN HÖNNUÐAR: *Jón Ólafsson* KT. HÖNNUÐAR: 160963-7519
 ÁRITUN HÖNNUNARSTJÓRA: *Þyngvi Þyngvissón 270613-044* KT. HÖNNUNARSTJÓRA

BÁRUSTÍGUR 8
 900 VESTMANNAEYJAR
 ÍBÚÐARHÚSNÆÐI 3 HÆÐ
 LÁGSPENNULAGNIR

MÆLIKVARÐI	DAGS UNDIRR.	NR. Á TEIKN	NR Á BR.
1/50	2021-05-27	BÁR-8-3	