MERKINGAR (í SAMRÆMI VIÐ ÍST. 64)

1. BRUNNAR O.FL.

BG	BENSÍNGILDRA, OLÍUGILDRA
BR	BRUNNUR
GN	GÓLFNIÐURFALL, GÓTUNIÐURFALL
NF	NIÐURFALL
SF	SANDFANG, SANDGILDRA
SN	SVALANIÐURFALL
ÞN	ÞAKNIÐURFALL

2. HREINLÆTISTÆKI.

BI	SKÓLSKÁL (BIDET)
BK	BAÐKAR
EV	ELDHÚSVASKUR
HL	HANDLAUG
SB	STEYPIBAÐ
SV	SKÓLVASKUR
UV	UPPÞVOTTAVÉL
VS	VATNSSALERNI
ÞV	ÞVOTTAVÉL
ÞS	ÞVAGSKÁL
RV	RANNSÓKNARVASKUR
BS	BRUNASLANGA
KR	KRANAR

3. LOKAR

- BEINN RENNILOKI
- EINSTREIMISLOKI STEFNULOKI
- HEMILL
- MÓTSTAÐA (BLENDA)
- ÞRÝSTIMINNKARI ÞRÝSTIFALL Í ÚRVARSTEFNU
- LOKI MEÐ SPINDIL UPP ÚR JÖRÐ
- ÞRÝSTIJAFNARI
- SLAUFULOKI, YFIRFALLSLOKI
- ÞRÍVEGALOKI
- LOFTTÆMING
- KRANI
- SJÁLFVIRKUR BLÖNDUNARLOKI, SKIPTIR
- BLÖNDUNARTÆKI GRUNNMYND
- STURTUHAUS GRUNNMYND
- LOFTPOÐI
- LOKI MEÐ FLOTHOLTI
- HITAMÆLIR MEÐ KVARÐA
- ÞRÝSTINGSMÆLIR
- HITA- OG ÞRÝSTINGSMÆLIR
- VÖKVASÍA T.D. SALD
- NÝR MIÐSTÖÐVAROFN, GRUNNMYND
- GAMALL MIÐSTÖÐVAROFN, GRUNNMYND
- MAGNMÆLIR (VATN)
- HITASKIPTIR MILLIHITARI
- PLÖTUMILLIHITARI
- KRANI MEÐ SLÖNGUSTÚT
- ÞRÝSTIKRANI
- KRANI MEÐ HRAÐTENGI
- SÍRENNSLI
- AFTÖPPUN

4. TÁKN FYRIR HREINLÆTIS- OG HITALAGNIR

- HITI FRAMRÁSARPÍPA
- HITI BAKRÁSARPÍPA
- NEYSLUVATN KALT
- NEYSLUVATN HEITT
- NEYSLUVATN HEITT, HRINGRÁS
- SJÓR
- ● PÍPA SEM LIGGUR GEGNUM VIÐKOMANDI SALARHÆÐ
- ○ PÍPA SEM ENDAR Í VIÐKOMANDI SALARHÆÐ

5. TÁKN FYRIR FRÁVEITULAGNIR.

- PÍPULÖGN FYRIR SKOLP OG ÚRKOMU
- ÚRKOMUVATNSLÖGN, PÖKKUÐ
- ÚRKOMUVATNSLÖGN + JARÐVATNSLÖGN (HÁLFPÖKKUÐ)
- ÓPÖKKUÐ JARÐVATNSLÖGN
- LÖGN Á -MM MEÐ HREINSILOKI
- FRÁRENNSLISBRUNNUR
- á -ÞN á -MM ÞAKNIÐURFALL FYRIR ÚRKOMUVATN
- MANNGENGUR HOLRÆSABRUNNUR MEÐ KARMI, LOKI OG BOTNRÁSUM
  BRUNNUR MEÐ KARMI, LOKI OG VATNSLÁSI Á
  ÞVERMÁL BRUNNS 600 mm
  GRJÓTHRIP UTANMÁLS SJÁ GRUNNMYND
  BRUNNUR FYRIR JARÐVATN OG ÚRKOMUVATN, 200 mm HÆÐARMUNUR

6. SKÝRINGAR.

6,1 FRÁRENNSLI

PÍPUR Í GRUNNLÖGN OG BRUNNAR SÉU ÚR STEINSTEYPU EÐA ÖÐRU EFNI SEM ÞYKKIR HENTA GRIND HITAVEITU
YFIRVÖLD SAMÞYKKJA INNRI ÞVERMÁL PÍPNA ERU GEFIN UPP Í cm Á GRUNNMYND
SAMSKEYTI PÍPNA SKAL ÞÉTTA MEÐ ASFALT EÐA SEMENTSSTEYPU.
ÖLLAR BEYGJUR OG GREINAR Á LÖGN SKAL GERA MEÐ ÞAR TIL GERÐUM TENGIHLUTUM
MILLI BEYGJUPUNKTA SKAL LÖGN VERA BEIN.
PÍPUR INNANHÚSS SÉU ÚR STEYPUJÁRNI EÐA ÖÐRU EFNI SEM HLÝTUR HEFUR SAMÞYKKI
BYGGINGARYFIRVALDA.
EFNI OG FRÁGANGUR LAGNA SÉ Í SAMRÆMI VIÐ REGLUGERÐ UM HOLRÆSALAGNIR.

6,2 HITALÖGN

PÍPUR ERU PLASTPÍPUR Ø18X2mm FRÁ UNIPIPE SETTAR SAMAN Á RIÐFRÍUM PRESSUFITTINGS
Á HVERJA SLAUFU KOMI THERMOSTAT SEM TENGD ER LOKA Í TENGIKASSA NÆMA Í STÓFU
KOMI EITT Á TVÆR SLAUFUR. Á KERFI ER HRINGRÁSARDÆLA OG BYPASS VENTILL
ÞRÝSTIPRÓFA SKAL KERFIÐ MEÐ 6kg/cm2 ÞRÝSTING MEÐ KÖLDU VATNI OG
SKAL SÁ ÞRÝSTINGUR HALDAST Í 6 KLST. ÁN ÞESS AÐ FALLA.

6,3 NEYSLUVATN

PÍPUR SÉU PLASTPÍPUR MEÐ ÁLKÁPU FRÁ UNIPIPE TENGDAR SAMAN MEÐ
RIÐFRÍUM PRESSUFITTINGS, ÞVERMÁL SBR. GRUNNMYND VATNSLAGNA
ÞRÝSTIPRÓFA SKAL KERFIÐ MEÐ 6kg/cm2 ÞRÝSTING MEÐ KÖLDU VATNI
SKAL SÁ ÞRÝSTINGUR HALDAST Í 6 KLST. ÁN ÞESS AÐ FALLA.

- Kúluloki/rennloki
- Sía DANFOSS FV
- Hemill
- Vatnsmælir
- Einstefnuloki
- Þrýstimælir
- Hita og þrýstimælir
- Hitamælir
- Dæla

ÚTIHITANEMI

- HITASTJÓRNUN T.D DANFOSS RAVK
- BYPASS VENTILL
- STJÓRNUN Á FRAMRÁS HITASLAUFU SKV UPPL FRÁ HITASTILLI

ÚFNASKRÁ

ÚFN NR.	HERBERGI/NR.	NAUÐS. AFKÖST W	HÁMARKS HÆÐ mm	HÁMARKS LENGD mm	HÁMARKS ÞYKKT TEG.	VALIN AFKÖST W	TENGING	ÚFNLOKAR GERÐ	STILLITALA
101	ELDHÚS	1138	700	1000	21	1161	C/B	RA	
102	BÍLGEYMSLA	3119	600	2400	22	3366	A/B	FJVR	
103	ÞVOTTAHÚS	720	700	900	11	749	A/B	RA	
104	HERBERGI AUST	882	600	1200	11	881	A/D	RA	
105	HERBERGI VEST	688	600	1000	11	734	A/D	RA	
106	GARÐSTÓFA	2180	210	3200	CP(22)	2186	A/D	RA	
107	HOL	546	700	700	11	582	A/B	RA	
108	STÓFA	968	210	900	CP(24)	871	C/B	RA	
109	STÓFA	484	210	500	CP(24)	484	C/B	RA	
110	STÓFA	484	210	500	CP(24)	484	C/B	RA	
111	SVEFNHERBERGI	1283	700	1400	21	1625	C/B	RA	
112	BAÐ	720	500	1791	HANDKL.	872	A/B	RA	
	ALLS 1 HÆÐ	13212				13995			
201	HERBERGI	1465	700	1800	11	1496	A/D	RA	
	ALLS 2 HÆÐ	1465				1496			

ÚFNASKRÁ

SLAUFA NR.	HERBERGI/NR.	m²	NAUÐS. AFKÖST W	NAUÐS. AFKÖST W/m²	LENGD SLAUFU m	MILLIB. c/c cm	YFIR-. BORÐSH. GÓLF °C	LOFT-HITI °C	VALIN AFKÖST W/m²	VALIN AFKÖST W	SKÝRINGAR
101	BAÐ	6,4	0	0	28	20	30,0	22	88,3	1456	GÓLFHITI
102	ANDDYRI	4,3	509	118,4	23	10	30,0	20	122,6	649	GÓLFHITI
103	GARÐSTÓFA	11,7	0	0	75	20	30,0	22	88,3	978	GÓLFHITI

FORSENDUR

FRAMRÁSARHITI =45°C
BAKRÁSARHITI=20°C
ÚTIHITI min =-15°C
INNIHITI =20-24°C
FRÁGANGUR Á GÓLFHITA SKAL VERA
SKV. FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA.



S:\verkefni\A-VERK\01\0141bessah9\teikn\0141-2.dwg, 300, 13.09.02 09:28:20

NR	DAGS.	BREYTING	NR	DAGS.	BREYTING
D			H		
C			G		
B			F		
A			E		

Dags. SEPT. 02	Hannað SP	Verk.nr 0141	Mælikvarði
Yfirfarið	Teiknað EA	Teikn.nr 300	Breyting
Samþykkt			

Teiknistofa PZ ehf
Ráðgjafarverkfræðiþjónusta
FRV
Kirkjuvegi 23 900 Vestmannaeyjum Sími 481-2711 Fax-481-3076
Heimasíða http//www.teiknistofa.is Netfang pz@teiknistofa.is

Verkheiti: BESSAHRAUN 9A OG B PARHÚS VESTMANNAEYJUM

Verkefni: SKÝRINGABLAÐ VIÐ LAGNIR