



**SKÝRINGAR FYRIR LOFTRÆSTILAGNIR:**

Loftræstingu er stýrt með rakaskynjara eða tengd ljósarofa og skal ganga í 30 mín. eftir ræsingu.  
Þvermál loftræstilagna er Ø100mm úr blikki nema annað sé tekið fram.  
Eldverja skal lagnir með einangrun, sem koma frá öðru brunahólfi og liggja í opnu rými.  
Loftblil skal vera undir hurðar í baðherbergjum og þvottarhúsi.  
Önnur rými eru loftræst um opnanlegan glugga

**Breytingar:**



**Vinnustofa:** Stóru-Sandvík 4,  
801 Selfoss.  
Sími 482-1738 / 898-9199  
Netfang: husey@internet.is

**Áb.m. og réttahafi ©:** Samúel Smári Hreggviðsson,  
byggingatæknifræðingur, M.T.F.Í.  
Kt.: 200752-4659

**Viðfangsefni:**  
Brattagata 10

**Verkluti:**  
Loftræsting

**Mælikvarði:** 150 **Teiknað/Reiknað:**  
Stóru-Sandvík 18 júní 2021 - SSH

**Dagsetning:**

**Samþykkt:**  
*18.6.21 Sam. S.A.*

**Verknúmer:** SIF-02,20

**Teikn.nr.:**  
304