



SAMPYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
26. MAR. 2019
BYGGINGARFULLTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

Skýringar

Tengja sal saman tvö neðstu járnin í sökkulvegnum allan úthringinn og að upptaki í tengibox. Setja skal tvo víralása á hver samskeyti. Steyputeinar skulu vera 12mm í þvermáli.

Öll mál eru í cm, nema annars sé getið.

Tafla og rafbúnaður skal vera af viðurkenndri gerð.

Hæð rofa er 110cm, hæð tengla er 20cm, nema annars sé getið.

Hæð tengla í eldhúsi, baði, þvottahúsi, vs og bílskúr skal vera 110cm

Málstraumur rofa skal vera 13A og tengla 16A

Hæð tengils við rofa skal vera sú sama og rofans.

Greinar eru ekki sýndar í öllum tilvikum að töflu, en eru þá merktar viðkomandi töflu og grein.

Vírar eru 1,5mm² í þvermál, nema annars sé getið.

Staðsetning rofa og tengla skal skoðast í samræmi við innréttingarteikningar.

Öll rör í smáspennu eru 20mm.

Verk skal unnið samkv. IST-200 staðli.

INNTAKSRÖR SKULU VERA 70 cm. UNDIR ENDANLEGU YFIRBORÐI
INNTAKSRÖR VEITU Ø 50 mm + Ø 32 mm FYRIR LÖÐARLÝSINGU
INNTAKSRÖR FYRIR SÍMA Ø 50 mm
INNTAKSRÖR LEGGIST AÐ LÖÐARMÖRKUM
HEIMTAUG RAFVEITU 400V / 230 V, 3 x 50 A

Breytingar:	
D	
C	
B	
A	
Daga:	Breyting:

Undirskrift aðalhönnuðar:
Ást Thóra Þorvarðardóttir
Undirskrift rafhönnuðar:
Sigurður Á Pétursson
Sigurður Á Pétursson kt.051177-4959

Verkefni: **Brimhólabraut 40 Vestmannaeyjum**
Teikning nr.: **1** Verk nr.: **2019-20**
Útgáfudagur: **17.3.2019**

Helt teikningar: **Afstöðu- einlínunmynd og snið**
Mælikvarði: **1:500 1:100**
Dags: **Mars 2019**

Rafhönnun & ráðgjöf ehf
Birkigrund 20 Sími: 664 0047
800 Selfoss Tölvupóstur: siggi@ror.is
Jón Óskar Gíslason Rafráðgjafi
Rafvirkjameistari kt: 060765-5379
Sigurður Ágúst Pétursson Rafmagnsionfræðingur kt: 051177-4959

