

MERKINGAR (Í SAMRÆMI VIÐ ÍST. 64, 65, 68 OG GILDANDI REGLUGERÐIR)

1. BRUNNAR O.FL.

- BG BENSINGILDRA, OLÍUGILDRA
BR BRUNNUR
GN GÓLFNIDURFALL
NF NIDURFALL
SF SANDFANG, SANDGILDRA
SN SVALANIDURFALL
PN ÞAKNIDURFALL
KB KÓTI BOTN Á BR EÐA NF
KL KÓTI LOK BR
KN KÓTI NF
HRL HREINSILOK/HREINSITÚTUR
FP.X FALLPÍPA NR.
K.n.h KÓTI NEDRI HÆÐ
K.e.h KÓTI EFRI HÆÐ
VL VATNSLÁS
HRB HREINSIBRUNNUR
J PÍPUR OG STEYPUJÁRNI
ST PÍPUR STEINSTEYPU
PVC PÍPUR ÚR POLYVINILKLÓRÍÐ
PP PÍPUR ÚR POLYPROPYLEN
PE PÍPUR OG POLYETHELYNE
PB PÍPUR OG POLYBUTELYNE

- STEFNA HALLA Á PÍPU
HALLI Í %
VATNSLÁS
EINANGRUN Á PÍPU

x k. 34.70 KÓTI MALBIKSHÆÐ

2. HREINLÆTISTÆKI.

- BI SKOLSKÁL (BIDET)
BK BAKKAR
EV ELDHÚSVASKUR
HL HANDLAUG
SB STEYPIBÆÐ
SV SKOLVASKUR
UP UPPVOTTAVÉL
DF DRYKKJARFONTUR
VS VATNSSALERNI
DV ÞVOTTAVÉL
DS ÞVAGSKÁL
RV RÆSTIVASKUR
BS BRUNASLANGA
KR KRANAR

3. TÁKN FYRIR HREINLÆTIS- OG HITALAGNIR

- HITI FRAMRÁSARPIPA
HITI BAKRÁSARPIPA
NEYSLUVATN KALT
NEYSLUVATN HEIT
NEYSLUVATN HEITT, HRINGRÁS

- PÍPA SEM LIGGUR GEGNUM VIÐKOMANDI SALARHÆÐ
PÍPA SEM ENDAR Í VIÐKOMANDI SALARHÆÐ


4. TÁKN FYRIR FRÁVEITULAGNIR.

- SKOLPLÖGN
REGNVATNSLÖGN
JARÐVATNSLÖGN
LÖGN A -MM MED HREINSILOKI
FRÁRENNSLISBRUNNUR
a -MM ÞAKNIDURFALL FYRIR ÚRKOMUVATN

- MANNGENGUR HOLRÆSABRUNNUR MED KARMI, LOKI OG BOTNRÁSUM
BRUNNUR MED KARMI, LOKI OG VATNSLÁSI Á
BRUNNUR FYRIR JARÐVATN OG ÚRKOMUVATN, 200 mm HÆÐARMUNUR

5. LOKAR OG BÚNDUR

- BEINN RENNILOKI
EINSTREIMISLOKI STEFNULOKI
HEMILL
MÓTSTAÐA (BLENDA)
ÞRÝSTIMINKARI ÞRÝSTIFALL Í ÖRVARSTEFNU
LOKI MED SPINDIL UPP ÚR JÖRD
ÞRÝSTIJAFNARI
SLAUFULOKI, YFIRFALLSLOKI
ÞRÍVEGALOKI
LOFTTÆMING
KRANI
SJÁLFRIVIRKUR BLÖNDUNARLOKI, SKIPTIR
BLÖNDUNARTÆKI GRUNNMYND
STURTUHAUS GRUNNMYND
LOFTPÚÐI
LOKI MED FLOTHOLTI
HITAMÆLIR MED KVARÐA
ÞRÝSTINGSMÆLIR
HITA- OG ÞRÝSTINGSMÆLIR
VÖKVASÍA T.D. SALD
NÝR MIDSTÖÐVAROFN, GRUNNMYND
GAMALL MIDSTÖÐVAROFN, GRUNNMYND
MAGNMÆLIR (VATN)
HITASKIPTIR MILLIHITARI
PLÖTUMILLIHITARI
KRANI MED SLÖNGUSTÚT
ÞRÝSTIKRANI
KRANI MED HRÆDTENGI
SÍRENNSLI
AFTÖPPUN
DÆLA
HITASTJÓRNUN
BYBASS VENTILL



FRÁGANGUR DRENLAGNAR

6. SKÝRINGAR

6.1 FRÁRENNSLI

PÍPUR Í GRUNNLOGN SÉU ÚR PVC-PLASTI. MÁL PÍPNA ERU GEFIN UPP Í mm Á GRUNNMYND. BEYGJUR OG GREINAR Á LÖGN SKAL GERA MED ÞAR TIL GERÐUM TENGIHLUTUM MILLI BEYGJUPUNKTA SKAL LÖGN VERA BEIN.

Í KRINGUM ALAR LAGNIR SKAL VERKTAKI FYLLA MED MINNST 150mm SANDLAGI OG FYLLA SÍÐAN MED FROSTRÍFU OG BURÐARHÆFU FYLLINGAREFNI.

DRENLAGNIR SKULU VERA HEFÐBUNDNAR OG SNÚI DRENGÓT UPP. AD PÍPU. FYLLA SKAL MED HARPÐRI DRENMÖL KORNASTÆRÐ 2-20mm 150mm UMHVERFIS LÖGN. YFIR MALARSÍU SKAL SETJA SIÐÚK OG FYLLA SÍÐAN MED BURÐARHÆFUM JARÐVEGI.

NIDURFÖLL AF PLANI OG ÞAKNIDURFÖLL SKAL TENGJA VIÐ REGNVATNSLÖGN. GEGNUMSTREYMISNIDURFÖLL OG NIDURFÖLL Í BLAUTRÝMUM ÖÐRUM EN VERKSTÆÐUM SKULU VERA HEFÐBUNDIN NIDURFÖLL SEM LOKAST ÞEGAR ÞAU ÞORNA. STÆRÐ ÞEIRRA SKAL VERA 100X100 MED 70mm TENGINGU.

INNANHÜSS SÉU PÍPUR ÚR PP PLASTI. BIL MILLI FESTINGA Á LÁRETTUM PLASTLEIÐSLUM SÉ MEST 10XD OG 15XD FYRIR ÚTLOFTUNARLEIÐSLUR. ÞAR SEM D ER FYRIR YTRA ÞVERMÁL PÍPU.

FRÁRENNSLILOGN PP, INNANHÜSS Ø50-Ø100m. SKAL EINANGRA MED 25mm STEINULL OG VEFJA MED PLASTI EÐA NOTA HLJÓÐEINANGRANDI PP RÖR.

EFNI Í BRUNNUM SKAL VERA HD PLAST (POLYETELENE) BRUNNAR SKULU STANDA Á BURÐARHÆFUM JARÐVEGI OG UMHVERFIS ÞÁ SKAL FYLLA MED SANDI. AD ÖÐRU LEITI SKAL FARA EFTIR FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA.

ALLT EFNI OG FRÁGANGUR LAGNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ DIN 19561 OG DIB 4102 B2 11/89 IST-65 IST-68 OG GILDANDI REGLUGERÐIR.

ALLT EFNI SKAL HAFNA LAGNAEFNISVOTTUN

6.2 HITALÖGN

PÍPUR ERU PLASTPÍPUR SÚREFNISFRÍAR (ÁLPEX) SKV DIN 16892. TENGISTYKKI SKULU SAMSVARANDI RÖRUNUM AD GERÐ OG GÆÐUM.

KERFIÐ SKAL ÞOLA 400kpa VINNUPRÝSTING OG PRÓFAST VIÐ 600Kpa VATNSPRÝSTINGI. ÁÐUR EN LEIÐSLUR ERU HULDAR OG KERFIÐ ER TEKIÐ Í NOTKUN.

EINANGRA SKAL PÍPUR MED STEINULLARHÓLKUM MED RAKAVÖRN EÐA ÖÐRU JAFN GÖÐU. Á HVERN OFN KOMI OFNLOKI Í SAMRÆMI VIÐ ÍST EN 422. ANNAD HVORT LOFTHITA-EÐA VATNHITASTÝRÐUR EINS OG FRAM KEMUR Í OFNATÖFLU. Á ALLA OFNA KOMI STILLITÉ. ÚTREIKNINGAR OFNA-OG BLÁSARASTÆRÐIR ERU MIÐAÐAR VIÐ 22C INNIHITA OG -15C ÚTIHITA.

ALLT EFNI OG FRÁGANGUR KERFISINS SÉ Í SAMRÆMI VIÐ ÁKVÆÐI IST-67 OG GILDANDI REGLUGERÐIR.

ALLT EFNI SKAL HAFNA LAGNAEFNISVOTTUN.

6.3 NEYSLUVATN

PÍPUR SÉU PLASTPÍPUR SÚREFNISFRÍAR MED ÁLKÁPU (ÁLPEX) SKV DIN 16892 OG RYÐFRÍU STÁLI (RS) AISI 316.

RÖR Í VATNSLÖGN SKULU ÞOLA 70°C SAMFELT VIÐ 0.7Mpa VINNUPRÝSTING OG PRÓFST MED 1.0Mpa VATNSPRÝSTINGI ÁÐUR EN LEIÐSLUR ERU HULDAR EÐA KERFIÐ TEKIÐ Í NOTKUN.

TENGISTYKKI SKULU VERA ÚR AFINSKUNARÞOLNU MESSING OG HÆFA RÖRUM. FÖÐURRÖR SKULU VERA ÚR PE PLASTI (POLYETELYEN).

RYÐFRÍAR PÍPUR SKULU VERA MIÐLUNGSÞYKKAR. SETTAR SAMAN Á RIÐFRÍUM PRESSUFITTINGS SEM ERU SAMSVARDI PÍPUNUM.

BIL MILLI FESTINGA LÁRÉTTRA LEIÐSLNA SKAL VERA SKV. FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA ÞEIRRA EN ÞÓ MEST 2.0m.

SÝNILEGAR LEIÐSLUR NÆST TÖPPUNARSTAÐ SKULU VERA ÓEINGRAÐAR.

LEIÐSLUR AÐRAR EN LEIÐSLUR Í FÖÐURRÖRUM OG GREINIRÖR SLÖKKVILAGNAR. SKAL EINANGRA MED STEINULLARHÓLKUM EÐA ÖÐRU JAFN GÖÐU SEM BYGGINGARYFIRVÖLD SAMÞYKKA.

RAKAVERJA SKAL RYÐFRÍAR PÍPUR FYRIR KALT VATN MED SILSAPAPPA UNDIR EINANGRUN.

STOFNLAGNIR OG GREINILAGNIR AD BRUNASLÖNGUM SKULU VERA ÚR RYÐFRÍU STÁLI (RS) AISI 316.

LEIÐSLUR FYRIR HEITT OG KALT VATN SKAL VEFJA MED PLASTI UTAN UM EINANGRUN.

ALLT EFNI OG FRÁGANGUR KERFISINS SÉ Í SAMRÆMI VIÐ ÁKVÆÐI IST 67 OG GILDANDI REGLUGERÐIR.

FYLGJA SKAL FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA RÖRANNA UM MEDFERÐ, LAGNINGU OG TENGINGU ÞEIRRA.

ALLT EFNI SKAL HAFNA LAGNEFNISVOTTUN.

6.4 ALMENNNT

BRUNAPÉTTINGAR Á HITA- OG NEYSLUVATNSLAGNA SJÁ TEIKNINGAR 320 OG 330. ÖLLMÁL ERU GEFIN Í METRUM, SENTIMETRUM EÐA MILLIMETRUM. HÆÐIR ERU Í METRUM Í STAÐBUNDNU HÆÐARKERFI VESTMANNAEYJAR. MÁLSETNINGAR ERU Í SENTIMETRUM OG ÞVERMÁL LAGNA Í MILLIMETRUM.

UNDIRRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUNAR

MANNVIT logo and contact information: Kirkjuvegi 23 900 Vestmannaeyjum Sími 481-2711 tpz@teiknistofa.is www.teiknistofa.is

TILVÍSUN

ÚTG. DAGS SKÝRINGAR TEIKN. HANN RÝNT SAMP.

tpz teiknistofa logo and contact information: Kirkjuvegi 23 900 Vestmannaeyjum Sími 481-2711 tpz@teiknistofa.is www.teiknistofa.is

Table with 3 columns: ÚTG. DAGS, HANNAD, MÆLIKVARÐI. Row 1: 10.03.2017, BB, (blank). Row 2: YFIRFARID, TEIKNAD, (blank). Row 3: PZ, BB, (blank).

SAMÞYKKT: Þóðjón Þóðjónsson 220913-04

EYJAHRAUN 1 VESTMANNAEYJUM VIÐBYGGING OG TENGI-BYGGING ALMENNAR SKÝRINGAR LAGNIR