




FRÁGANGUR Á PEKLEISLU GEGNUM STEYPT GÓLF




FRÁGANGUR Á STÁLLEISLU GEGNUM STEYPT GÓLF





FRÁGANGUR Á STÁL-/PEKLEISLU GEGNUM STEYPTAN VEGG



FRÁGANGUR Á STÁL-/PEKLEISLU GEGNUM LÉTTAN VEGG



BRUNAPÉTTING Á PEKLEISLU Í FÓÐURRÖRI Í GEGNUM KLÆDNINGU



FRÁGANGUR LAGNA Í GÓLFI

ADRAR SKÝRINGAR:

RÖR Í VATNSLÖGN ÚR ALPEX SKV. DIN 16892/3 OG RYÐFRÍU STÁL (RS) ASI 315. RÖR Í VATNSLÖGN SKULU ÞOLA 70°C SAMFELT VÍÐ 0,7 Mpa VINNUPRÝSTING TENGISTYKKI SKULU VERA ÚR AFSINKUNARÞOLNU MESSING OG HÆFA RÖRUM FÓÐURRÖR SKULU VERA ÚR PE (POLYETHYLEN)

RYÐFRÍAR PÍPUR (RS) SKULU VERA MIDLUNGÞYKKAR MEÐ ÞRYKKTUM TENGISTYKKUM.

BIL MILLI FESTINGA LÁRÉTTA LEIÐSNA SKAL VERA SAMKV. FORSKRIFT FRAMLEIÐANDA RÖRANNA EN ÞÓ MEST MEÐ 2 M MILLIBILI.

SÝNILEGAR LEIÐSLUR MÆST TÖPPUNARSTAÐ SKULU VERA ÓEINANGRAÐAR.

LEIÐSLUR AÐRAR EN LEIÐSLUR Í FÓÐURRÖRUM OG SLÖKKVILÖGN SKAL EINANGRA MEÐ STEINULLARHÖLKUM.

ÞYKKT EINANGRUNAR SAKL VERA SEM HÉR SEGIR:  
10 - 20mm (3/8" - 3/4")  
25 - 40mm (1" - 1 1/2")  
50 - 100mm (2" - 4")

RAKAVERJA SKAL RYÐFRÍA LEIÐSLUR FYRIR KALT VATN MEÐ SISÁLPAPPÍR UNDIR EINANGRUN.


LEIÐSLUR FYRIR HEITT- OG KALT VATN SKAL VEFJA MEÐ PLASTI UTAN UM EINANGRUN.

KERFIÐ SKAL ÞOLA 0,7 Mpa VINNUPRÝSTINGUR OG PRÓFAST MEÐ 1,0 Mpa ÁÐUR EN LEIÐSLUR ERU HULDAR.

ALLT EFNI OG FRÁGANGUR KERFISINS SÉ Í SAMRÆMI VÍÐ ÁKVÆÐI ÍST 67 OG GILDANDI REGLUGERÐIR.

FYLGAJA SKAL FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA RÖRANNA UM MEFERÐ, LAGNINGU OG TENGINGU ÞEIRRA.

LAGNIR



TAFLA YFIR TÖPPUNARSTAÐI OG GRUNNRENNSLISGILDI, qn

TÆKI				KALT VATN	HEITT VATN
TÁKN	HEITI TÆKIS	qn 1/s	FJÖLDI	SUMMA qn	SUMMA qn
HL	HANDLAUG	0,1	5	0,5	0,5
VS	VATNSSALERNI	0,1	5	0,5	0,0
BK	BAÐKAR		5	0,0	0,0
SB	STEYPIBÁÐ	0,2	5	1,0	1,0
BI	SKOLSKÁL (BIDET)		0	0,0	0
EV	ELDHÚSVASKUR	0,2	5	1,0	1,0
UP	UPPÞVOTTAVÉL	0,2	5	1,0	1,0
SV	SKOLVASKUR	0,2	0	0,0	0,0
ÞV	ÞVOTTAVÉL	0,2	5	1,0	1,0
DF	DRYKKJREONTUR	0,2	0	0,0	0,0
HEILDARSUMMA GRUNNRENNSLISGILDI 1/a:				5	4,5
MESTA SAMTÍMARENNSLI 1/a:				0,65	0,60

MANNVIT  
Úrðarvafi 6 203 Kópavogi Sími: 422 3000 Fax: 422 3001  
www.mannvit.is mannvit@mannvit.is Kt: 430572-0169  
© ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR, AD HELTA EDA HEILD, ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HOFNANDA.

TILVÍSUN

---



---



---



---



---



---



---



---



---

ÚTG. DAGS SKÝRINGAR TEIK. HANN RÝNT SAMÞ.

tpz teiknistofa  
Kirkjuvegi 23 900 Vestmannaeyjum Sími 481-2711 tpz@teiknistofa.is www.teiknistofa.is

ÚTG. DAGS	HANNAÐ	MÆLIKVARÐI
10.03.2017	BB	
YFIRFARIÐ	TEIKNAD	
PZ	BB	

SAMÞYKKT: *[Signature]*  
EYJAHRAUN 1  
VESTMANNAEYJUM  
VIÐBBYGGING OG TENGIBYGGING  
SKÝRINGAR  
NEYSLUVATN