



TILVÍSANIR.  
 SMÍÐ A - A til K - K.....sjá BL.NR. 3.02  
 SÚLUR S 0.1, S 0.2, S 0.3, S 0.4 " 3.03  
 JÄRNASKRÄ..... " 3.02

STEYPUGÆÐI S 200

SKYRINGAR.  
 Undirstöðujarðvegur er vikur.  
 Leyfilegt álag er 1 kg/sm<sup>2</sup> samkv. upplýsingum frá tæknideild Vestmannaeyjar.  
 Fylla skal undir botnplötu með vikri.  
 Þjéppunargildi skal vera 98 % standard proctor

VERKFRÉÐISTOFAN HVERFISGÖTU 18, REYKJAVÍK S.28740	
Ibúðir aldraðra við Hraunbúðir, Vestmannaeyjum.	BL.NR. 301
Hannað B.G.	UNDIRSTÖÐUR
Reiknað B.G.	Grunnmynd
Teiknað B.G.	
VERK NR.	