


**OFNASKRÁ**

Ofn nr.	hitatap wött/t	hámarks stærð		valdir ofnar				stútar		ofn- lokar
		lengd	háð	gerð	lengd	háð	afkröst wött/t	stærð	staðs	
1	1050	2200	400					10	AB	FJVR
2	1740	2200	160					10	CD	"
3	3390	2200	160					10	CB	"
3a		2200	160					10	CB	"
4	1650	1800	270					10	AB	"
5		1800	270					10	CD	"
6	2420	2500	160					10	AD	"
7	820	800	400					10	AB	"
8	310	600	400					10	AB	"
9	310	600	400					10	CD	"
10	820	800	400					10	CD	"
11	2550	2500	160					10	CB	"
12	1110	1700	270					10	CB	"
13	3320	2500	160					10	CB	"
14		1600	160					10	CB	"
15	1030	800	400					10	AB	"
16	430	600	400					10	AB	"
17	1450	1500	270					10	CB	"
18	2420	2500	160					10	CB	"

Ofn nr.	hitatap wött/t	hámarks stærð		valdir ofnar				stútar		ofn- lokar
		lengd	háð	gerð	lengd	háð	afkröst wött/t	stærð	staðs	
19	820	800	400					10	AB	FJVR
20	310	600	400					10	AB	"
21	310	600	400					10	CD	"
22	820	800	400					10	CD	"
23	2550	2500	160					10	CB	"
24	1110	1700	240					10	CB	"
25	3320	2500	160					10	CB	"
26		1600	160					10	CB	"
27	1030	800	400					10	AB	"
28	430	600	400					10	AB	"
29	2920	1000	700					10	AB	"
30		1200	700					10	CD	"

Ofnstútar



AFKRÖST OFNA Í TÖFLUNNI MÍÐAST VIÐ WÖTT  
OFNAR SKULU VALDIR FYRIR 4T=40

<b>VERKFRÆÐISTOFA</b> BJORN GUSTAFSSON BENEDIKT JONSSON VERKFRÆÐINGAR FVFI TÚNGÖTU 3 - 101 REYKJAVIK - SÍMI 12070		TUGGIR ALDRADRA VIÐ HRAUNBUDIR VESTMANNABYJUM. 2. áfangi OFNASKRÁ		VERK <b>1084</b>
MANNAD B.J.		TEKNAÐ B.J.		BLAD <b>4.08</b>
KVAÐI		REYKJAVIK apr. 1984		BREYTT