



rör og kassar í þakrymi einangrist með 75 mm steinull eða glerull  
 Jöfnunarkassarnir einangrist auk þess að innan með 25 mm þarðpressaðri  
 steinull

Útloftun frá báðri  $\varnothing 100$  mm rör  
 rör skulu einangruð að utan með 75 mm glerull og vaflin með plastdúk  
 jöfnunarkassi skal einangraður að utan með 75 mm steinull og vaflinn með plastdúk inn í kassan  
 komi 25 mm stíf steinull til hljóðdeyflingar  
 Útloftun uppúr þaki  $\varnothing 150$  mm rör

Útloftun frá báðherbergjum  
 Útloftun uppúr þaki  $\varnothing 150$  mm rör  
 Útloftun frá svefnkrók  
 Útloftun uppúr þaki  $\varnothing 100$   
 Útloftun frá báðherbergi  $\varnothing 100$  mm rör  
 Útloftun uppúr þaki  $\varnothing 100$  mm rör

Útloftun frá geymslu og eldh.  
 $\varnothing 100$  mm rör uppúr þaki

Þakdúkur skulu hafa sama útlit og þakdúkur á húsi í l. áfanga.  
 Þær skulu snertiflega settar í þak, þannig að þær myndi beina línu  
 samsíða mæli hússins.  
 Tengikassarnir skulu vera hengdir uppí sperrur, þannig að leiðsla úr  
 þeim og uppúr þakinu verði sem stíðst

<b>VERKFRÆDISTOFA</b>		LEIÐER ALDRADRA VÍÐ HRAUNSBIR	
BJÖRN GÚSTAFSSON		VEÐMANNABYGGING - 2. áfangi	
RENEDIKT JÓNSSON		Útloftun úr herbergjum	
<b>VERKFRÆÐINGAR FVFI</b>		VERK 1084	
TUNGUÐU 3 - 101 REYKJAVÍK - Sími 12070		BLAÐ 5.01	
HANNAÐ E.J.	TEIÐVAÐ E.J.	REYKJAVÍK apr. 1984	BREYTT