1100 6

SAMÞYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
1. SEP. 2010
BYGGINGARFULLTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

NR	DAGS.	BREYTING
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		

SKÝRINGAR

MERKINGAR (Í SAMR?MI VI? ÍST. 64)

1. BRUNNAR Ø.FL.

BG	BENSÍNGILDRA, ÓLÍUGILDRA
BR	BRUNNUR
GN	G?LFNI?URFALL, G?TUNI?URFALL
NF	NI?URFALL
SF	SANDFANG, SANDGILDRA
SN	SVALANI?URFALL
?N	?AKNI?URFALL

2. HREINL?TIST?KI.

BI	SKÖLSK?L (BIDET)
BK	BA?KAR
EV	ELDHÚSVASKUR
HL	HANDLAUG
SB	STEYPIBA?
SV	SKÖLVASKUR
UV	UPP?VÖTTAV?L
VS	VATNSSALERNI
?V	?VÖTTAV?L
?S	?VAGSK?L
RV	R?STIVASKUR
BS	BRUNASLANGA
KR	KRANAR

3. LÖKAR

- BEINN RENNILÖKI
- EINSTREIMISLÖKI STEFNULÖKI
- HEMILL
- M?TSTA?A (BLENDA)
- ?R?STIMINNKARI ?R?STIFALL Í ?RVARSTEFNU
- LÖKI ME? SPINDIL UPP ÚR J?R?
- PJ — ?R?STIJAFNARI
- SL — SLAUFULÖKI, YFIRFALLSLÖKI
- ?RÝVEGALÖKI
- LÖFTT?MING
- KRANI
- SJ?LFVIRKUR BL?NDUNARLÖKI, SKIPTIR
- BL?NDUNART?KI GRUNNMYND
- STURTUHAUS GRUNNMYND
- LP — LÖFTPÚ?I
- LÖKI ME? FLÖTHÖLTI
- ØH — HITAM?LIR ME? KVAR?A
- P — ?R?STINGSM?LIR
- HP — HITA- ÖG ?R?STINGSM?LIR
- V?KVASÍA T.D. SALÖ
- N?R MI?ST??VARÖFN, GRUNNMYND
- GAMALL MI?ST??VARÖFN, GRUNNMYND
- MAGNM?LIR (VATN)
- HITASKIPTIR MILLIHITARI
- PL?TUMILLIHITARI

4. T?KN FYRIR HREINL?TIS- ÖG HITALAGNIR

- HITI FRAMR?SARÞÍPA
- HITI BAKR?SARÞÍPA
- NEYSLUVATN KALT
- NEYSLUVATN HEIT
- NEYSLUVATN HEITT, HRINGR?S
- ● ÞÍPA SEM LIGGUR GEGNUM VI?KÖMANDI SALARH??
- ○ ÞÍPA SEM ENDAR Í VI?KÖMANDI SALARH??

5. T?KN FYRIR FR?VEITULAGNIR.

- ÞÍPUL?GN FYRIR SKÖLP ÖG ÚRKÖMU
- ÚRKÖMUVATNSL?GN, Þ?KKU?
- ÚRKÖMUVATNSL?GN + JAR?VATNSL?GN (H?LFÞ?KKU?)
- ?Þ?KKU? JAR?VATNSL?GN
- a-HL — L?GN Á -MM ME? HREINSILÖKI
- BR 1000 — MANNGENGUR HÖLR?SABRUNNUR ME? KARMI, LÖKI ÖG BÖTNR?SUM
- a -?N — a -MM ?AKNI?URFALL FYRIR ÚRKÖMUVATN
- BRUNNUR FYRIR JAR?VATN ÖG ÚRKÖMUVATN, 200 mm H??ARMUNUR ? A?- ÖG FR?R?S
- BRUNNUR ME? KARMI, LÖKI ÖG VATNSL?SI ? ?VERM?L BRUNNS 600 mm GRJ?THRIP UTANM?LS SJ? GRUNNMYND

6. SK?RINGAR.

6,1 FR?RENNSLI

ÞÍPUR Í GRUNNL?GN ÖG BRUNNAR S?U ÚR STEINSTEYPU E?A ??RU EFNI SEM BYGGINGA-YFIRV?LD SAM?ÝKKJA, INNRI ?VERM?L ÞÍPNA ERU GEFIN UPP Í mm ? GRUNNMYND
SAMSKEYTI ÞÍPNA SKAL ??TTA ME? ASFALT E?A SEMENTSSTEYPU.
ALLAR BEYGJUR ÖG GREINAR ? L?GN SKAL GERA ME? ?AR TIL GER?UM TENGIHLUTUM MILLI BEYGJUPUNKTA SKAL L?GN VERA BEIN.
ÞÍPUR INNANHÚSS S?U ÚR STEYPUJ?RNI E?A ??RU EFNI SEM HLÖTI? HEFUR SAM?ÝKKI BYGGINGARYFIRVALDA.
EFNI ÖG FR?GANGUR LAGNA S? Í SAMR?MI VI? REGLUGER? UM HÖLR?SALAGNIR.

6,2 HITAL?GN

ÞÍPUR S?U SVARTAR ST?LÞÍPUR ÖG ERU INNRI ?VERM?L ÞÍPNA GEFIN UPP Í mm ? TENGIMYND
ÞÍPUR SKAL SETJA SAMAN ME? TENGISTYKKJUM ME? GRUNNUM GENGJUM ?R?STIREYNA
SKAL KERFI ME? 6KP/cm^2 ?R?STINGI ME? K?LÖU VATNI ÖG SKAL S? ?R?STINGUR HALDAST Í 6 KLST. ?N ?ESS A? FALLA.
EINANGRA SKAL ME? 2 cm GLERULLARH?LKUM, UTAN UM H?LKA SKAL VEFJA MJÚKAN PLASTÚK
ÞÍPUR LIGGJI Í EINANGRUN ÚTVEGGJA S? ANNA? EKKI TEKI? FRAM.
? HVERN ÖFN KÖMI DANFOSS ÖFNLÖKI SKV. SKR?, LÖFTT?MING ÖG STILLIT?

6,3 NEYSLUVATN

ÞÍPUR S?U ZINKHÚ?A?AR ST?LÞÍPUR ÖG ERU INNRI ?VERM?L ÞÍPNA GEFIN UPP Í mm ? TENGIMYND
SETJA SKAL ÞÍPUR SAMAN ME? TENGISTYKKJUM ME? GRUNNUM GENGJUM. ?R?STIREYNA SKAL KERFI ME? 10KP/cm^2 ME? K?LÖU VATNI ÖG SKAL S? ?R?STINGUR HALDAST Í 10 KLST. ?N ?ESS A? FALLA. ÞÍPUR SKAL EINANGRA ME? GLERULLARH?LKUM ÖG VEFJA MJÚKUM PLASTÚK UTAN UM H?LKA. EN KALDAR ÞÍPUR VEFJIST ? SAMA H?TT N?ST R?RI LENGSTA BIL MILLI FESTIKLEMMA M? EKKI VERA MEIRA EN 2,5m L?R?TT ÖG L??R?TT

7. M?LIGRIND HITAVEITU.

ÖFNASKR?

ÖFN NR.	HERBERGI	NAU?SYN-LEG AFK?ST W	VALÖIR ÖFNAR H??	LENGÖ	?ÝKKT	AFK?ST	TENGING A B C D	ÖFNLÖKAR GER?	ATH.
101	GEYMSLA	1264	620	1600	C	1580	A/D	RA	
102	GEYMSLA	1264	620	1600	C	1580	A/D	RA	
103	GANGUR	1003	720	800	DK	1037	C/B	FJ	
104	RAFST??	1265	620	1600	C	1580	C/B	RA	
105	RAFST??	1265	620	1600	C	1580	C/B	RA	
106	T?KJAGEYMSLA	10.469	BL?SARI			12.000	C/D	RAVV	
107	T?KJAGEYMSLA	10.469	BL?SARI			12.000	C/D	RAVV	
108	T?KJAGEYMSLA	10.469	BL?SARI			12.000	C/D	RAVV	
109	T?KJAGEYMSLA	10.469	BL?SARI			12.000	C/D	RAVV	
201	GEYMSLA	400	620	1600	ER	691	A/D	RA	
202	SKRIFSTÖFA	1189	620	1600	C	1580	A/D	RA	
203	KAFFISTÖFA	1555	620	1600	C	1580	C/B	RA	
204	SALERNI	540	620	1600	ER	691	C/B	FJ	
205	KAFFISTÖFA	1190	620	1600	C	1580	C/B	RA	

Teiknistofa PZ ehf
Ráðgjafarverkfræðiþjónusta
FRV
Kirkjuvegi 23 900 Vestmannaeyjum Sími 481-2711 Fax-481-3076
Heimasíða http//www.teiknistofa.is Netfang pz@teiknistofa.is

Verkheiti
TÆKJAGEYMSLA VIÐ FLUGSTÖÐ VESTMANNAEYJAFLUGVELLI

Verkefni
SKÝRINGAR
F. HREINL.-, HITAL.- ÖG FRÁVEITUL.

Dags.	Hannað	Verk.nr	Mælikvarði
JÚNÍ 10	SP	1-9218	
Yfirfarið	Teiknað	Teikn.nr	Breyting
	EA	300	
Samþykkt			