



Sigurðs

**BRUNAVARNIR**  
 BRUNASAMSTÆÐUR, BRUNAHÖLF, BURÐARVIRKI OG KLÆÐNINGAR :  
 HÚSINI ER SKIPT UPP Í TVÆR BRUNASAMSTÆÐUR, ÖNNUR BS-1 ELÐRA HÚSMEDI  
 VINNUSALUR OG STARFSMÁNAÐASTAÐA BS-2 VIBYGGING, SKIL VERÐA MED REIÐ  
 VEGGJUM OG EI-CS60 HURÐUM.  
 Á MILLI BRUNASAMSTÆÐNA ER REI 90 VEGGURINN 300 mm STEINSTEYPTUR  
 VEGGUR. HANN GENGUR ALVEG UPP UNDIR ÞAKKLÆÐNINGU, TIL SITT HVORRAR  
 HANÐAR VÍÐ VEGGIN ER KLÆTT MED TVÖFOLDU GÍFSI 120 cm INN UNDIR ÞAKIÐ OG  
 EINANGRÁÐ MED 170 mm STEINULLAREINANGRÚN  
 VIBYGGING ER UPPSTEYPT, ÚTVEGGIR OG MILLIVEGGUR ERU GERDIR ÚR  
 JÄRNBUNDINUM STEINSTEYPTU REIÐ SEM BERA STALGRINDARPERUR R60 SEM  
 VERÐA MÁLADAR MED TVEIMUR UMFERÐUM AF VIBURKENNDRI  
 ELÐVARNARMÁLNINGU.

**REYKLÓGUR**  
 GERT ER RÁÐ FYRIR AF FRÁ BRUNASAMSTÆÐUNUM VERÐI REYKLOSUN UM  
 REYKLÓGUR Í ÞAKI, A.M.K. 5% AF GÖLFFLETI.  
 MÍÐA ER VÍÐ AD SETJA UPP CE-MERKTAR REYKLÓGUR SAMKVÆMT EN 12101-2.

**FLÓTTALEIÐIR**  
 FLÓTTALEIÐIR SKULU VERA SAMKVÆMT REGLUM BRUNAMÁLSTOFNUNAR  
 LEIÐBEININGAR 158.4. ALLIR VEGGIR MEDFRAM FLÓTTALEIÐUM ERU A.M.K. EI90  
 HURDIR Í FLÓTTALEIÐUM SEU A.M.K. 90 cm BREIÐAR OG BJÖRGUNAROP ERU 60\*110  
 cm.

**BURÐARVIRKI**  
 VIBYGGING ER UPPSTEYPT 300 mm ÚTVEGGIR ERU GERDIR ÚR JÄRNBUNDINUM  
 STEINSTEYPTU REIÐ, STÁLGRINDARPERUR R60 SEM VERA MÁLADAR MED  
 TVEIMUR UMFERÐUM AF VIBURKENNDRI ELÐVARNARMÁLNINGU.  
 Á MILLI BRUNASAMSTÆÐNA ER EI 90 VEGGUR. SEM ER 300 mm STEINSTEYPTUR  
 VEGGUR VEGGURINN GENGUR ALVEG UPP UNDIR ÞAKKLÆÐNINGU, TIL SITT  
 HVORRAR HANÐAR VÍÐ VEGGIN ER KLÆTT MED TVÖFOLDU GÍFSI 120 cm INN UNDIR  
 ÞAKIÐ OG EINANGRÁÐ MED 170 mm STEINULLAREINANGRÚN

**ÚT-LJÓÐ, NEYÐARLÝSING OG BRUNAVÍÐURUNARKERFI**  
 Í BYGGINGUNNI KOMA ÚT-LJÓÐ OG NEYÐARLÝSINGAR SAMKVÆMT LEIÐBEININGU  
 BRUNAMÁLSTOFNUNAR, LEIÐBEININGU 160.BR3, [7] OG SKV. ÍST EN 1838 [10] OG ÍST-  
 EN 50172, [11].

**BRUNAVÍÐURUNARKERFI**  
 VIBURKENNT RASATENGIT BRUNAVÍÐURUNARKERFI VERÐUR Í ÖLLU HÚSINU. SKV.  
 REGLUM BRUNAMÁLSTOFNUNAR, ÍSTEN4, [9], LEIÐBEININGU 161.BR1, KERFIÐ  
 VERÐUR TENGIT VIBURKENNDRI VAKTSTÖÐ, STJÖRNSTÖÐ ASAMT VIFRILTSMYNDUM  
 VERÐUR VÍÐ ADALINGANG Í HÚSSINS.

SLÖNGUKEFLI, HANDSLÖKKVIBYGGINGUR OG SLÖNGUVIATN  
 2 STK. SLÖNGUKEFLI VERÐA Í VIBYGGINGUNNI NÁLEGT INNGÖNGUM OG STAÐSETT  
 ÞANNIG AD ÞAU NÁI ÚT Í ÖLL HORN SKV. GRUNNMYND, HANDSLÖKKVITÆKI VERÐA  
 STAÐSETT VÍÐ SLÖNGUKEFLI, OG Í SAMRÁÐI VÍÐ SLÖKKVIBYGGINGARSTJÓRA.

**REYKLOSUN**  
 FRÁ BRUNASAMSTÆÐUM BS-1 OG BS-2 VERÐUR REYKLOSUNARÞUNADUR Í ÞAKI,  
 A.M.K. 5% AF GÖLFFLETI SEM ÖPHAST SJÁLFRAGA VÍÐ BRUNA OG TENGÐAR  
 SJÁLFRAGA BRUNAVÍÐURUNARKERFINU, EINNIG SKAL VERA UNNT AD STJÓRNA  
 ÞEIM HANDVIRKT FRÁ STJÖRNSTÖÐ BRUNAVÍÐURUNARKERFISINS VÍÐ  
 ADALINGANG.

ALLUR BUNADUR SKAL VERA VIBURKENNDUR OG CE-MERKTUR.

**VÍÐHALD BRUNAVARNA**  
 SAMKVÆMT LÖGUM BER HÚSEIGANDI AÞYRÐ AD BRUNAVÖRNUM Í HÚSI SÍNU OG AD  
 ÞÆR HLIÐI REGLUBUNDIT EFTIRLIT OG VÍÐHALD. GERT ER RÁÐ FYRIR AD BÆTA  
 VÍÐ OG ENDURNÝJA ÞJÓNUSTUSAMNING VÍÐ VIBURKENNDAN ADILA UM VÍÐHALD OG  
 EFTIRLIT Á BRUNAVÍÐURUNARKERFI, REYKSOSSKERFINU OG  
 REYKLOSUNARÞUNADUM. EINNIG ER GERT ER RÁÐ FYRIR AD BÆTA VÍÐ OG  
 ENDURNÝJA ÞJÓNUSTUSAMNINGUR UM VÍÐHALD Á NEYÐARLÝSINGU,  
 BRUNASLÖNGUM OG HANDSLÖKKVITÆKJUM. SETJA SKAL UPP EIGIÐ  
 ELÐVARNAREFTIRLITSKERFI FYRIR BYGGINGUNA Í SAMRÆMI VÍÐ REGlugERÐ UM  
 EIGIÐ EFTIRLIT EIGENDA OG FORRÁÐAMANNA MED BRUNAVÖRNUM Í  
 ATVINNUHÚSMEDI.

■ STJÖRNSTÖÐ BRUNA  
 EI-CS60 HURDIR 60min. REYKETTAR  
 ■ REYKSKYNAARI  
 ■ NEYÐARÚTANGUR  
 ⊙ BRUNASALIGA

D		H		Dags.	Hannað	Verk.nr	Mælikvarði	Verkefni NET KLEIFAR VESTMANNAEYJUM VIBYGGING
C		G		MARS 2012	SP	1208	1:100	
B		F		Yfirfarið	Teiknað	Teikn.nr	Breyting	
A		E			EA	102		
NR	DAGS.	BREYTING	NR	DAGS.	BREYTING	Sambærkt <i>240759-2538</i>		Verkefni GRUNNMYND 2. HÆÐ OG AFSTÖÐUMYND

**tpz**  
teiknistofa

Kirkjuvegi 23 900  
Vestmannaeyjum  
Sími 481-2711  
tpz@teiknistofa.is  
www.teiknistofa.is