



**SKÝRINGAR:**

Samfestingar skal negla eins og fram kemur í skýringum við hver samskeyti, efst er tilgreynd stærð laska sem nota skal. Laskar eru úr 15mm 5 laga krossvið (ekki birkirossvið). Þar fyrir neðan er tilgreindur fjöld nagla í hvom sperrustaf, miðað er við að nota 50mm ríflaðan skotsaum. Límt er í öllum samsetningum með urethan lími.

Millibil á milli sperra er m900 mm

Sperruefni sé allt af styrkleikaflokki C24 sbr. ÍST EN 338:2009. (T2 skv. ÍST INSTA 142:2009)

Útreikningur á sperru miðast við snjóálgssvæði 1, eða 2,1 KN/m<sup>2</sup> og eiginþunga 1,0 kN/m<sup>2</sup>.

Br.	Dags.	Breyting	Hannað	Teikn.
		Stóru-Sandvík 4, 801 Selfoss. Sími 482-1738 / 898-9199 Netfang: husey@husey.is		
Áb.m. og réttthafi © : Vinnustofa:		Samúel Smári Hreggviðsson, Kl.: 200752-4659 Byggingartæknifræðingur, B.Sc. Austurvegi 4, 800 Selfoss		
<b>Viðfangsefni:</b> <b>GOÐAHRAUN 8</b> <b>Vestmannaeyjum</b>				
<b>BURÐARVIRKI:</b> Kraftsperrur Festingar og skýringar.		Hannað/teiknað: ssh Yfirarið: ssh		
Samþykkt: Kl.: 200752-4659				
Mælikvarði: 1:20 & 1:10 (A2)		Dagsetning: 20.09.2021		
Verknúmer: 20-857		Teikn.nr.: 208		Br.

**Heimilt er að nota pressaðar festiplötur á kraftsperrur í stað krossviðs. Framleiðsluteikningar og útreikningar séu þá bornir undir hönnuð.**