



ALMENNAR SKÝRINGAR

1. Pipur skulu vera 5/8" og vir 1.5mm²
2. Málstraumur rofa og tengla skal vera minnst 10A. } nema annars sé getið
3. Rofar skulu vera cm frá gólfi
4. Tenglar skulu vera cm frá gólfi
5. Mál eru frá fullfrágengnu gólfi eða óeinangruðum vegg í miðja dás, eða úr miðri dás í miðja dás.
6. Þar sem pipur eru lagðar hlið við hlið í loftum eða veggjum, skal hafa bil á milli þeirra þannig að steypa geti auðveldlega runnið á milli þeirra.
7. Málhluta lagnar, tækja, lampa og búnaðar skal jarðbunda vandlega.
8. Til snertispennumvarnar skal nota tekastraumsrofa og núllun.
9. Sjá nánar tengingu, gildleika tauga og virun á eilínimynd.
10. Allar pipur skulu vera pipur.
11. Öll tákni eru táknræri og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum og eftir sérteikningum.
12. Rofar og tenglar skulu vera af sambærilegri gerð og
13. Öll tákni eru samkvæmt íslenskum staðli nr. 61.
14. Lagnir skulu vera með plaststrengjum af gerð NYM samkvæmt VDE. Lagnir þessar skulu vera í rennum og frá rennum að mólurum og tækjum í galvanhúðuðum rörum.
15. Allir strengir eru merktir þannig að hægt er að sjá hvert þeir fara. Dæmi: 103-T1-3x15² er strengur nr. 103 fer í töflu T1 og er 3x15mm². Dæmi: 101-L-3x15² er strengur nr. 101 fer að ljósi L og er 3x15mm².
16. Ganga skal vel og fagmannlega frá lögninni.
17. Grafa skal skurð umhverfis bygginguna 90-100sm djúpan fyrir skaut, leggja skal að aukri skaut í frærennsliskurð sem sýndur er á teikningunni.

BR NR	DAGS	TEIKN	YFIRF.	BREYTING
33	2	1701		ÁHALDAHÚS VESTMANNAEYJA
VERK. BLAÐ	FRH. BL.			
0104	1	2		Afstöðumynd
KVARDI				Rafhönnun
1:1000				
HANNAÐ TEIKNAD YFIRF.				
REYKJAVÍK nóv. '74				SÍMI 12666