



BRUNAVARNIR
 Í BYGGINGUNNI ERU ÞRjú MEGINBRUNHÓLF, MED NOKKUR MINNI BRUNAHÓLF Í HVORU HÓLFI.

BRUNAVARNIR
 BRUNAHÓLF, BURÐARVIRKI OG KLÆDNINGAR:
 HÚSINU ER SKIPT UPP Í ÞRjú MEGINBRUNHÓLF, NÚVERANDI HÚS (ÁHALDAHÚS) ER SKIPT Í STARFMANNARÝMI OG VERKSTÆÐ OG VIBBYGGINGU SLÖKKVISTÖÐ ER EITT MEGINBRUNHÓLF OG MILLI MEGINBRUNAHÓLFANA KOMI VEGGUR EI90 MED EI₂ 60-CSm HURÐUM OG MILLI ANNARRA BRUNHÓLFA OG Á MILLI ÞÉIRRA INNBYRÐIS ER EI60 VEGGIR OG EI₂ 30-CSm HURÐIR.

BURÐARVIRKI
 NÚVERANDI HÚS (ÁHALDAHÚS) ER TRÉBYGGING ÞAR SEM MEGINBURÐARVIRKIÐ ER PRIGGJALIGA LÍMTRÉAMMAR. VIBBYGGINGIN, SLÖKKVISTÖÐIN OG FYLGIRÝMI ER UPPSTEYPT 200-250 mm ÚTVEGGIR OG 150-200 mm MILLIVEGGIR ERU GERÐIR ÚR JÁRNÞUNDINNI STEINSTEYPU REI90 SEM BERA LÍMTRÉSBITA REI 60

KLÆDNINGAR
 KLÆDNINGAR LOFTA OG VEGGJA INNAHÚS ERU Í FLOKKI 1. ÚTVEGGIR NÚVERANDI HÚSS ERU KLÆDDIR AÐ UTAN MED AL-BÁRUPLÖTUM OG MED 13 mm GIFSPÖTUM AÐ INNAN, EINNIG MILLIVEGGIR OG LOFT UMHERFIS MANNABÖSTÖÐU, SKRIFSTOFUR OG VERKSTÆÐI Í ÁHALDAHÚSHLUTANUM OG KLÆDDIR 13 MM GIFSPÖTUM, K10 B-SL.D0. ÚTVEGGI NÝBYGGINGAR OG GÓLFPLÖTUR OG MILLIVEGGIR ERU ÚR JÁRNÞENTRI STEINSTEYPU. ÞAK YFIR SLÖKKVISTÖÐ ER KLÆTT 13 mm GIFSPÖTUM, K10 B-SL.D0. GÓLFEFNI ERU Í FLOKKI G.

REYKLUGUR/REYKLOSUN
 GERT ER RÁÐ FYRIR AÐ REYKLOSUN FRÁ MEGINBRUNAHÓLFUNUM VERÐI Í ÞAKI. Í NÚVERANDI HÚSI (ÁHALDAHÚS) ERU 10 STK REYKLUGUR 2m² PLASTGLUGGAR SEM BRÉNNA VIB CA. 200°C (POLYKARBONAT); KÚPLA SEM UPPFYLLA MK6.00/014. Í VIBBYGGINGU (SLÖKKVISTÖÐ) KOMI 4 STK 2.0m² SJÁLFRVIRKAR REYKLUGUR, MIBA ER VIB AÐ SETJA UPP CE- MERKTAR REYKLUGUR SAMKVÆMT EN 12101-2.

FLÓTTALEIDIR
 FLÓTTALEIDIR SKULU VERA SAMKVÆMT TEIKNINGUM, MERKTUM ÚT. HURÐIR Í FLÓTTALEIÐ SKAL VERA HÆGT AÐ OPNA Í FLÓTTAÁTT INNAN FRÁ ÁN LYKILS EDA VERKFÆRA. ALLIR VEGGIR MEDFRAM FLÓTTALEIÐUM ERU A.M.K EI60 HURÐIR Í FLÓTTALEIÐUM SÉU A.M.K. 90 CM BREIDAR.

ÚT-LJÓÐ, NEYÐARLYSING OG BRUNAVIBVÖRUNARKERFI
 Í BYGGINGUNNI KOMA ÚT-LJÓÐ OG NEYÐARLYSINGAR SAMKVÆMT LEIÐBEININGU MANNVIRKJASTOFNUNAR NR.160.BR3. SKV. ÍST EN 1838. ÍST EN 50172 OG ENN FREKAR LEIÐBEININGAR LJÓÐTEKNIFFÉLAGSINS ISBN 9979-694-0-65.

BRUNAVIBVÖRUNARKERFI
 BRUNAVIBVÖRUNARKERFI VERÐUR SAMKVÆMT LEIÐBEININGUM MANNVIRKJASTOFNUNAR NR. 9.4.2 OG ÍST EN 54. KERFIÐ VERÐUR TENG T VIBURKENNDRÍ VAKTSTÖÐ, STJÓRNSTÖÐ ÁSAMT YFIRLITSMYNDUM VERÐUR VIB AÐALINGANG Í HÚSSINS

ÚÐAKERFI, SLÖNGUKERFI, HANDSLÖKKVIBÚNAÐUR OG SLÖKKVIVATN
 Í HÚSIN VERÐUR SJÁLFRVIRKT ÚÐAKERFI Í SAMRÆMI VIB ÍST EN 12845 OG ÍST EN 12259 OG LEIÐBEININGAR MANNVIRKJASTOFNUNAR. 5 STK. SLÖNGUKEFLI MED 25 m SLÖNGU VERÐA Í BYGGINGUNNI NÁLÆGT INNGÖNGUM OG STAÐSETT ÞANNIG AÐ ÞAU NÁI ÚT Í ÖLL HORN SKV. GRUNNMYND. HANDSLÖKKVITÆKI VERÐA STAÐSETT VIB SLÖNGUKEFLI, OG Í SAMRÁÐI VIB SLÖKKVILIBSSTJÓRA. SLÖKKVIVATNSPÖRF FYRIR BYGGINGUNA ER HÉR ÁÆTLUÐ U.Þ.B. 3.219 l/min FYRIR BS-1 VERSLUNARHÚSNÆÐI. Á SVÆÐINU ERU 3 BRUNAHANAR Á NEDRA KERFI VATNSVEITUNNAR MERKTIR INN Á AFSÖÐUMYND. ÞAÐ ER YFIR NOKKRAR GÖTUR OG BRYGGJUNA AÐ FARA TIL ÞESS AÐ KOMAST Í SJÓ, UM OG INNAN VIB 180 m.

VIBHALD BRUNAVARNA
 SAMKVÆMT LÖGUM BER HÚSEIGANDI ÁBYRGÐ Á BRUNAVÖRUNUM Í HÚSI SÍNU OG AÐ ÞÆR HLJÓTI REGLUBUNDIÐ EFTIRLIT OG VIBHALD. GERT ER RÁÐ FYRIR AÐ GERÐUR VERÐI ÞJÓNUSTUSAMNINGUR VIB VIBURKENNAN AÐILA UM VIBHALD OG EFTIRLIT MED VATNSÚÐAKERFINU, Á BRUNAVIBVÖRUNARKERFINU, ÚTSOGSKERFINU OG REYKLOSUNARBUNADINUM. EINNIG ER GERT ER RÁÐ FYRIR AÐ GERA ÞJÓNUSTUSAMNINGUR UM VIBHALD Á NEYÐARLYSINGU, BRUNASLÖNGUM OG HANDSLÖKKVITÆKJUM. SETJA SKAL UPP EIGIÐ ELDVARNAREFTIRLITSKERFI FYRIR BYGGINGUNA Í SAMRÆMI VIB REGLUGERÐ UM EIGIÐ EFTIRLIT EIGENDA OG FORRÁÐAMANNA MED BRUNAVÖRUNUM Í ATVINNHHÚSNÆÐI OG SKYLT ER AÐ SETJA UPP RÝMINGARÆTLUN FYRIR BYGGINGUNA Í SAMRÆMI VIB REGLUR MANNVIRKJASTOFNUNAR.

SAMPYKKT AF BYGGINGARFULLTRÚA
 18. NOV. 2020
 Sigur Br
 BYGGINGA- OG TÆKNINGARFRAMA
 UNDRIRITTUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR
 Þórunn Þórgunnsdóttir 220622-046

SKÝRINGARTEXTI:

- EI 60 VEGGUR OG HÆÐARSKIL MED MERKTRI BRUNAMÖSTÖÐU
- E 30 HURÐIR OG GLUGGAR MED MERKTRI BRUNAMÖSTÖÐU
- ÚT → MERKTUR ÚTGANGUR
- ! BRUNAVIBVÖTUNARKERFI
- BS BRUNASLANGA
- LR LOFTRÆSTING
- GN GÓLFNIBURFALL
- PN ÞAKNIBURFALL
- GS GEYMSLUSKÁPUR
- ☁ BREYTINGAR Í TEIKNINGU
- ⚠ BREYTINGAR Í TEIKNINGU

ÖLL MÁL ERU Í CM. MÆLIÐ ERRI Á TEIKNINGUM ÖLL MÁ ATHUGIST Á STAÐNUM ÓSAMRÆMI Í TEIKNINGUM OG VAFAATRÍÐI SKAL TILKYNNNA HÖNNUÐI AÐUR EN VERKIÐ HEFST.

TILVÍSUN

C 11.11.20	RYMISNÚMER	PZ	BM	BB
B 01.04.2020	SMÁV. BREYTING,	BM	BM	BB
A 01.03.20	VERKTEIKNINGAR	BM	PZ	BB

ÚTG. DAGS SKÝRINGAR TEIK. HANN RÝNT SAMÞ.

tpz teiknistofa
 Kirkjuvegi 23 900 Vestmannaeyjum Sími 481-2711 tpz@teiknistofa.is www.teiknistofa.is

ÚTG. DAGS	HANNAÐ	MÆLIKVARÐI
20.12.2019	PZ	1:100 (A1)
YFIRFARIÐ	TEIKNAD	1:200 (A3)
SP	RS/BM	

SAMPYKKT: Paul Jóhannsson 120762-3379

HEIÐARVEGUR 14, SLÖKKVISTÖÐ VESTMANNAEYJUM AÐALUPPDRÁTTUR GRUNNMYNDR 2. HÆÐ

VERKFRANG 1904-1 TEIKNING 104 C

GRUNNMYND 2. HÆÐ 1:100