



Gr. 01	16A	m	Ø 20 mm	4, 2,5°	HELLUBORD
Gr. 02	13A	m	Ø 16 mm	3, 1,5°	OFN
Gr. 03	13A	m	Ø 16 mm	3, 1,5°	ÖRBYLGJUOFN
Gr. 04	13A	m	Ø 16 mm	3, 1,5°	ÞVOTTAVÉL
Gr. 05	13A	m	Ø 16 mm	3, 1,5°	ÞURRKARI
Gr. 06	13A	m	Ø 16 mm	3, 1,5°	UPPÞVOTTAVÉL
Gr. 07	13A	m	Ø 16 mm	3, 1,5°	TENGLAR ELDHÚSI
Gr. 08	13A	m	Ø 16 mm	3, 1,5°	HERBERGI OG FÖT
Gr. 09	13A	m	Ø 16 mm	3, 1,5°	ANDDYRI, GANGUR OG BAÐ
Gr. 10	13A	m	Ø 16 mm	3, 1,5°	ELDHÚS OG STOFA
Gr. 11	13A	m	Ø 16 mm	3, 1,5°	TIL VARA
Gr. 12	13A	m	Ø 16 mm	3, 1,5°	TIL VARA
Gr. 13	10A -K.1	m	Ø 16 mm	3, 1,5°	SMÁSPENNA
Gr. 14	-K.1	m	Ø 16 mm	4, 1,5°	ÚTILJÓŠ
Gr. 15		m	Ø 16 mm	3, 1,5°	GÓLFHITI
Gr. 16		m	Ø 32 mm	5, 10°	BÍLSKÚR
N		m	Ø 16 mm	1, 10°	SPENNUJÖFNUN SÖKKULSKAUT
PEN		m	Ø 16 mm	1, 10°	SPENNUJÖFNUN HEITA- OG KALDAVATNSRÖRA



**Skýringar**

Tengja sal saman tvö neðstu járnin í sökkulveggnum allan úthringinn og að upptaki í tengibox. Setja skal tvo víralása á hver samskeyti. Steyputeinar skulu vera 12mm í þvermáli.

Öll mál eru í cm, nema annars sé getið.

Tafla og rafbúnaður skal vera af viðurkenndri gerð.

Hæð rofa er 110cm, hæð tengla er 20cm, nema annars sé getið.

Hæð tengla í eldhúsi, baði, þvottahúsi, vs og bílskúr skal vera 110cm

Málstraumur rofa skal vera 13A og tengla 16A

Hæð tengils við rofa skal vera sú sama og rofans.

Greinar eru ekki sýndar í öllum tilvikum að töflu, en eru þá merktar viðkomandi töflu og grein,

Vírar eru 1,5mm2 í þvermál, nema annars sé getið.

Staðsetning rofa og tengla skal skoðast í samræmi við innréttingarteikningar.

Öll rör í smáspennu eru 20mm.

Verk skal unnið samkv. IST-200 staðli.

INNTAKSRÖR SKULU VERA 70 cm. UNDIR ENDANLEGU YFIRBORDI  
 INNTAKSRÖR VEITU Ø 50 mm + Ø 32 mm FYRIR LÖÐARLÝSINGU  
 INNTAKSRÖR FYRIR SÍMA Ø 50 mm  
 INNTAKSRÖR LEGGIST AÐ LÖÐARMÖRKUM  
 HEIMTAUG RAFVEITU 400V / 230 V, 3 x 50 A

Breytingar:	Undirskrift aðalhönnuðar:	Verkefni:	Heiti teikningar:	Rafhönnun & ráðgjöf ehf
D		Heimagata 20	Afstöðu- einlínunmynd	Birkigrund 20 Sími: 664 0047
C		Vestmannaeyjum	og snið	800 Selfoss Tölvupóstur: siggi@ror.is
B				
A				
Dags:	Breyting:	Undirskrift raflagnahönnuðar:	Teikning nr.:	Teiknað:
		<i>Sigurður Á Pétursson</i>	1	S.Á.P
		Sigurður Á Pétursson kt.051177-4959	Útgengtá: 26.5.2020	Hannað:
			Verk nr.:	S.Á.P
			2020-30	
			Mesikvarði:	Jón Óskar Gíslason
			1:100 - 1:500	Rafvirkjameistari
			Dags:	Sigurður Ágúst Pétursson
			Mai 2020	Rafmagnsionfræðingur
				kt: 060765-5379
				kt: 051177-4959

