



1 SNIÐ  
C50.303 1 : 50

**SKÝRINGAR**

Almenn skýringar skýringarblaði C50.000.

**Efnissæði smíðastála:**  
Allir prófilar skulu vera af gerðinni S235JR ÍST EN 10025-2:2004, nema kranaspor sem skal vera af gerðinni S355JR ÍST EN 10025-2:2004.

**Frameiðsluflokkur (Execution class):**  
Fylgja skal kröfum um flokk EXC2 skv. ÍST EN 1090-2:2008+A1:2011 ásamt kröfum verkýsingar.

**Yfirborðsméðhöndlun stálvirks:**  
Pallur, stigi og kranabraut: Sandblásið og málað, sjá nánar í verkýsingu.  
Annað burðarstál: Sandblásið og heitgalvaniserað, sjá nánar í verkýsingu.

Stúfsuður eru sýndar, aðrar rafsuður eru heilar 4mm kverksuður, nema að annað sé tekið fram.

Allir boltar skulu vera 8.8 skv. ÍST EN ISO 898-1:2013

**Kranabíti:**  
Yfirborð á efri brún flanga stálbita skal vera slétt eftir suðu.

|     |            |              |       |
|-----|------------|--------------|-------|
| A   | 2017-05-17 | VERKTEIKNING | SJ    |
| ÚT. | DAGS       | BREYTING     | SAMB. |

**VERKÍS**  
081243-4849

HANNAÐ: OPE RYNI: HAR SAMB: Approver

VERKFANG: 07257

**HS VEITUR HF**

Brekkustíg 36  
260 Reykjanesbær  
Sími: 422 5200  
Fax: 421 4727  
Netfang: hs@hs.is

HITAVEITA VESTMANNNAEYJUM  
Varmadæla  
Stálvirki-Kranabíti  
Snið



|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| MKV.: 1:50             | DAGS.: 11/07/16 |
| TEIKN.NR.: C50.321     | ÚT.: A          |
| SAMB. NÚM. 2-109854399 |                 |