



- TÁKN:**
- Jarðvatnslögn
 - Regnvatnslögn
 - Skolplögn
 - Kalt vatn
 - Heitt vatn
 - Hitalögn framrennsli
 - Hitalögn bakrennsli
 - + Kaldur krani
 - + Heitur krani
 - + Renniloki
 - + Stjórnloki
 - + Einstreymisloki
 - T Tæming
 - BR Brunnur á lögn
 - Sturta
 - HL Handlaug
 - VS Vegghengt salerni
 - RV Ræstivaskur
 - NST Neyðarsturta
 - SSL Spúlslanga
 - BSL Brunaslanga
 - GN Gólfniðurfall með rist
 - PN Þakniðurfall
 - SL Slöngukrani
 - PU Pípur upp
 - PN Pípur niður
 - UL Undir lofti
 - PUL Pípa er undir lofti
 - NF DN150 Niðurfall úti
 - RV Ræstivaskur
 - RK Rennisliskóti lagnar

NIÐURFÖLL:

Niðurföll á teikningum eru merkt GN1, GN2 o.s.frv eftir gerð:

GN1: Gólfniðurfall með vatnslás DN 70 - Plast - Rist 150x150

GN2: Gólfniðurfall með vatnslás DN 100 - Steypujám-Rist 200x200

GN3: Gegnumstreymisniðurfall DN 70 með einu DN 50 inntaki ryðfri rist 100x100

- LAGNAEFNI:**
- SML: Steypujám
 - R: Ryðfrítt
 - St: Svart stál
 - PE: Poly ethylene
 - PP: Poly propylene
 - PB: Poly butylene
 - PVC: Poly vinyl Chloride

OFNATAFLA

Nr.	Herbergisnafn	Varmapörf (W)	Fjöldi ofna	Reikn. varmi pr. ofn (W)	Tilvisun	Lengd	Varmagiöf pr. ofn (W)	Ofn-gerð	
101	Sjóðæalur	4014	3	1338	11	1100	1500	Rafmagn	
102	VS	137	1	137	18	700	513	CFR11	11 l/t
103	Ræstigeymsla	434	1	434	18	400	490	CFR22	11 l/t
104	Anddyri	1810	1	1810	8	1600	1960	CFR22	42 l/t
105	11 Kw rofasalur	1437	1	1437	10	1200	1471	Rafmagn	
106	Búningsklefi	180	1	180	18	700	513	CFR11	11 l/t
107	Ammoníaksklefi	1000	1	1000	10	1200	1471	CFR22	32 l/t
201	Rofasalur	3360	2	1680	9	1400	1500	Rafmagn	
202	Stjórnherbergi	1465	1	1465	10	1200	1471	CFR22	32 l/t
203	Stigahúsi	767	1	767	15	700	856	CFR22	18 l/t
204	Loftræsiymi	2252	1	2252	6	2000	2451	CFR22	53 l/t
Samtals		16858							Hæð ofna er 600

D	2018-08-08	Ofnatafla leiðrétt	SJ
C	2018-07-24	Númer ofna og fleira	SJ
B	2018-07-04	Ofn á gangi fellur niður ofl.	SJ
A	2017-05-19	VERKTEIKNING	SJ
ÚT.	DAGS.	BREYTING	SAMP.

VERKÍS
081243-4849

HANNAÐ: AJ RYNI: BPH SAMP.: SJ

VERKFANG: 07257

HS VEITUR HF
Brekustíg 36
260 Reykjanesbær
Sími: 422 5200
Fax: 421 4727
hsveitur@hsveitur.is

HITAVEITA VESTMANNAEYJUM Varmadæla

Ofnaglinir 1. hæð
Grunnmynd 1/2

MKV: 1:50	DAGS: 2017-05-19
KKS FERLI=	

TEIKN NR.: M40.105 ÚTG.: D

SAMPREMIÐINGALÖGNUMER: 2405654399

