


Slaufa nr.	Staðsetning	Alkóst á m ²	Alkóst W	Yfirborðshiti °C	Lengd m	Bil milli röra mm	Hitafalli í slaufu °C	Rennsli í slaufu l/min	Tengistaður	Stýring	Athugasemdir
1	Bilgeymsla	101	941	27	82	150	17	0,79	Kieta 1	Hn1	
2	Bilgeymsla	101	926	27	81	150	17	0,78	Kieta 1	Hn1	
3	Herbergi	70	641	24	81	150	5	1,84	Kieta 1	Hn2	
4	Herbergi	70	788	24	75	150	5	2,26	Kieta 1	Hn3	
5	Anddyri / WC	101	1.199	27	79	150	17	1,01	Kieta 1	Hn4	
6	Herbergi	70	1.071	24	102	150	5	3,07	Kieta 1	Hn5	
7	Sjónvarpshol	70	1.186	24	111	150	5	3,34	Kieta 1	Hn6	
8	Stofa	70	1.280	24	120	150	5	3,61	Kieta 1	Hn7	
9	Stofa	70	1.155	24	110	150	5	3,31	Kieta 1	Hn7	
10	Borðstofa	70	1.397	24	133	150	5	4,00	Kieta 1	Hn8	
11	Eldhús	70	881	24	82	150	5	2,47	Kieta 2	Hn8	
12	Baðherbergi	101	926	27	81	150	17	0,78	Kieta 2	Hn9	
13	Herbergi	70	735	24	70	150	5	2,11	Kieta 2	Hn10	
14	Herbergi	70	578	24	55	150	5	1,66	Kieta 2	Hn11	
15	Geymsla / Þvottur	101	1.093	27	72	150	17	0,92	Kieta 2	Hn12	

ÁRITUN ADALHÖNNUNAR SAMKYMPT
SKIPULAGS- OG BYGGINGARLÖGUM NR. 73/1997
Sigurður B.
Kt. 270847-2509

Sjá Skýringar á teikningu P-00
Sjá Gólfhita á teikningu P-10
Sjá Neysluvatn og hila á teikningu P-11
Sjá tengimynd á teikningu P-12

ÓTÖFA	DAÐ	NAFN	HEMIL	VERUR	SKALA	TEIKN. NR.
			Jón Þorbjörnsson	190556-3959	P-10.dwg	P-10

ILLUGAGATA 15b - VESTMANNNAEYJUM
VIÐBYGGINGAR OG ENDURNÝJUN
LAGNIR
GÓLFHITALAGNIR



VÍÐSJA
VERKFRÆDISTOFA FRV
SKÓLAVÖRÐUSTÍG 3, 101 REYKJAVÍK
SÍMI: 561 9040 OG 561 9043, FAX: 561 9044
NETFANG: víðsj@ak3.is
www.sk3.is