LYKILMYND
AUSTURHLUTI MILLIBYGGINGAR

1 100 1 0 1 2 m

5 STK 20mm PLASTRÖR SEM LIGGJA HULIN Í VEGG FRÁ KAPALSTOKK OG RÉTT UPP FYRIR KAPALBAKKA RAFLAGNASTOKKUR Á AÐ HYLJA RÖR SEM KOMA INN Í STOKKINN

100mm KAPALBAKKI (W4–100) LÁGSÚR LÓÐRÉTT Á MILLI LÁRÉTTRA KAPALBAKKA

2 STK 200mm KAPALBAKKI(W4–200) LÁGSÚR LÓÐRÉTT Á MILLI LÁRÉTTS KAPALBAKKA OG ÍDELU.

GÖT Í LIMTRÉSSÚLUR FYRIR RAFLAGNIR Á MILLI RAFLAGNASTOKKA STOKKAR EIGA AÐ HYLJA GÖTIN

Ø70mm GAT Í LIMTRÉ FYRIR OFAN KAPALBAKKA

EFRI BRÚN Á RAFLAGNASTOKKI LEGGST AÐ GLUGGASILLU

Sjoppa

0116

Móttekið
Guðm. G.S. Kristinsson 2002

RÁÐVÍS HÖNNUN
Grensásvegi 7, 108 Reykjavík
Sími 568 2468 Fax 553 5553
Verkfræðistofa • Raflagnir • Ratstýringar

Verk ÍÞRÓTTAMIÐSTÖÐ VESTMANNAEYJA
RAFLAGNIR
MILLIBYGGING, GRUNNMYND
LAGNALEIÐIR

Teikn nr 4 141
M kv 1 100
Dags 1998 04 16
T GG Y S

Verk nr VB974141
Breyting 2002 08 27
STÆKKUN MILLIBYGGINGAR OG
LEIÐRÉTTING EFTIR ÚTFÆRSLU VERKS

Blað 2 af 2