

MÓTTEKIÐ

17. JÚLÍ 2003

BYGGINGARFULLTRÚINN Í VESTMANNAEYJUM

DAGS.	BREYTING	BR.NR.

SKÝRINGAR

- VEGGUR/HEÐARSKIL, A-RE90
- VEGGUR, RE60/EI60
- VEGGUR, RE60/EI90
- VEGGUR, EI30
- BRUNASAMSTÆÐUSKIL
- EI-CS30 : Reykþétt og sjálflokandi brunahöfðandi hurð (30 min).
- EI-CS60 : Reykþétt og sjálflokandi brunahöfðandi hurð (60 min).
- E-CS60 : Reykþétt og sjálflokandi eldþétt glerhurð (60 min)
- EI60 : Eldþolið gler með viðurkenndum frágangi (60 min)
- RÝMINGARLEIÐ
- ÚTGANGUR Á JÖRÐ
- UT — MERKTUR ÚTGANGUR
- UT — ÚT LJÓS
- STJÓRNSTÖÐ BRUNAVIÐVÖRUNARKERFIS
- BS 25m — BRUNASLANGA
- BH — BRUNAHÓLF
- BS — BRUNASAMSTÆÐA
- REYKLÖGA
- LOFTRÆSIHERBERGI
- HH — HURÐAHALDARI: Hurðahaldarar er búnir segulrofum sem halda hurðum opnum en ef boð kemur frá brunaviðvörunarkerfinu um að loka þeim þá sleppa segulkarnir og hurðirnar lokast fyrir tilstilli hurðapumpu.

8.7.03

VERK

Íþróttamiðstöð Vestmannaeyja

VERKKAUPI

Vestmannaeyjabær

TEIKNING

Brunavarnaruppdráttur
Grunnmynd jarðhæðar
Íþróttasalur 2

DAGSETNING

02.06.2003

MÆLIKVARÐI

1:100

Þessi brunavarnauppdráttur er byggður á aðaluppdráttum frá Teiknistofu PZ ehf.

Hann kemur í stað brunauppdráttar Teiknistofu PZ nr. 501B dags. 15.07.2002

Brunavarnalýsing er á teikningu 58.01

MANFRÉÐ VILHJÁLMSSON - ARKITEKTAR EHF.
ÁRMÚLI 6 - 108 REYKJAVÍK
SÍMI/FAX: 0346 552 3388 - GSM: 0346 562 4316 - KT 460196-3339
ARNI HÓRÐUR SIGSSON MAA
MANFRÉÐ VILHJÁLMSSON FAÍ
STEINAR SIGURÐSSON FAÍ

VERK	TEIKNING	BREYTING
	58.04	