



Stofnar að ofnakerfum eru 1/2 síðan eru allar
lagnir 3/8 Sameign öll í 3/8

Stofnar í neyslusalni eru 3/4 að síðustu lögjum, síðan 1/2

OFNASKRÁ

Nr	Herbergi	Varmabúð	Hámarks-			Valdir öfnar al. 40			Tenging	Ofnlotar				
			Wöll	Höð	Lengd	Arkóst	Bytt	Höð		Lengd	A	C	Dömi um DANFOSS lögn	
									B	D	Gerð	Arkóst	Lösing	Alh
01	Geymsla	300	75	120					CD		FJVR			
02	"	300	75	120					CB		"			
03	"	400	75	120					CB		"			
04	"	400	75	120					CB		"			
05	Uppgangur	1800	75	100					AD		"			
06	Anddyri	1000	75	80					CD		"			
11	Herb	525	75	120					CB		RAVL	02		
12	Eldhus	660	75	120					CB		FJVR			
13	Stofa	1200	75	120					CB		RAVL	05		
14	"	1200	14	240					CB		FJVR			
15	Svefnherb	800	75	120					CD		RAVL	02		
16	Bað	200	75	60					CD		FJVR			
17	"	200	75	60					AB		"			
18	Jnngangur	640	75	120					AD		FJVR			
19	Eldhus	700	75	120					AD		"			
110	Stofa	1000	75	120					AD		RAVL	05		
111	"	1000	14	240					AD		FJVR			
112	Svefnherb	1130	75	120					AB		RAVL	05		
21	Herbergi	620	75	120					CB		"	02		
22	Eldhus	775	75	120					CB		FJVR			
23	Stofa	1250	75	120					CB		RAVL	05		
24	"	1250	14	240					CB		FJVR			
25	Svefnherb	820	75	120					CD		RAVL	05		
26	Bað	200	75	60					CD		FJVR			
27	"	200	75	60					AB		"			
28	Jnngangur	650	75	120					AD		"			
29	Eldhus	700	75	120					AD		"			
210	Stofa	1020	75	120					AD		RAVL	05		
211	"	1020	14	240					AD		FJVR			
212	Svefnherb	1150	75	120					AB		RAVL	05		
3.1	Biðgrymsl	2000	75											
3.2	"	2000	75											
		2710												

F				VERK
E				KIRKJUVEGUR 69 VESTMANNAEYJUM
D				Rummyrd hila og Valslagnir
C				
B				
A				
BR	DAGS	BREYTING	TEIKN NR 24	AF 8349
PÁLL ZÓPHONIÁSSON			HANNAD R.G.	TEIKNAD