

07. APR 2001
[Signature]
BYGGINGARFULLTRÚA VESTMANNNAEYJUM

Milligólf geymslulofts í bilgeymslu lýsing.

50x200 dregarar eru boltaðir á bilgeymsluveggi beggjameginna með múrboltum 12x120 c/c 70 cm.
Gólfbitar eru 50x200 c/c 60 cm. festir við veggdregara með BMF-sperruskóm 51x160 negling kams. 40/50 5 stk. í hvern væng.
Gólfíð er klætt að ofan með 20 mm. gólfspónaplötum og að neðan með 11 mm. gífsplötum. Uppgangur á loftið er um loftlúgustiga.
Loftið er eingöngu ætlað sem geymsluloft.

Nr. 9

Ný sólstofa, ofnalögn breytt, nýjir ofnar í stofu og sólstofu Nr. 1N, 2N og 7N
Vatnslögn óbreytt nema að bætt er við sturtu á baði.
Breyting á undirstöðum, nýjar undirstöður undir sólstofu.
Frárennsli, Nýtt þakniðurfall frá sólstofupaki. Gaflgluggi færður til.
Þakteikning hússins óbreytt frá upphaflegri teikningu nema sólstofupak bætist við.

Nr. 11

Ný sólstofa, nýjir ofnar í sólstofu nr. 1N og 2N. Vatnslögn óbreytt frá upphaflegri teikningu.
Frárennsli nýtt þakniðurfall frá sólstofupaki. Upptekið loft í stofu breyting á þakteikningu.

Nr. 13

Hitalögn óbreytt frá upphaflegri teikningu. Vatnslögn óbreytt frá upphaflegri teikningu.
Upptekið loft í stofu, breyting á þakteikningu.

Nr. 15


Ný sólstofa, ofnalögn breytt. Nýjir ofnar í sólstofu nr. 1N og 2N.
Vatnslögn breytt í baðherbergisluta. Hitarör í gólfi baðherbergis Pex rör Ø 12mm c/c15
tengd við bakrennsli frá ofni nr. 1.
Ný þakteikning af sólstofu. að.öðru.leyti. er þakteikning óbreytt frá upphaflegri teikningu.

Nr. 17.

Óbreytt frá upphaflegri teikningu bæði frárennsli, sökkla, vatns, hitalagna og þakteikningar.

Nr. 19.

Ný sólstofa út frá gafl. Nýjir ofnar í sólstofu nr. 5N og 6N, 3N á baði og 4N í gangi
Skipulagi á baðherbergi og stofu breytt andyri breytt. Vatns og hitalagnateikningum breytt
Hitalögn Pex rör Ø 12 mm í gólfu anddyris og baðherbergis.
Breyting á þakteikningu, upptekið loft í stofu.



Δt = 40° C.

ATH ! OFNASTÆRÐIR SKULU ATHUGAST Á STAÐNUM ÁÐUR EN OFNAPÖNTUN ER GERÐ.

OFN.	GERÐ	LENGD.	HÆÐ.	AFKÖST	TENGING.	VALDIR OFNAR.
NR.		CM.	CM.	KCAL/H.	FRAM. BAK.	GERÐ. AFK.
1N		120	30	1460	A B	
2N		300	30	2200	A B	
3N		90	60	600	C D	
4N		120	60	800	C D	
5N		200	50	1320	A B	
6N		200	50	1320	C D	
7N		140	50	1500	A B	

LITLAGERÐI 19 VESTMANNNAEYJUM.
OFNASKRÁ BREYTINGAR OG SKRÁ YFIR AÐRAR BREYTINGAR.
APRÍL. 2001.

Jóhannes Pétursson 010448-3959 S - 567-5107

Sigurður Sigurðsson 021146-2349 S - 566-6613