

Skýringar

Hitalagnir

Í hitalagnir skal nota húðuð stálrör með klemmdum samskeitungum.

Lögn í snjóbræðslu er úr hita og súrefnisríu plasti.

Þrýstiprófa skal lagnir með 10 kg/cm² Þrýstingi.

Allar pípur koma utaná vegg.

Séu lagnir huldar verður að einangra þær og rakaverja.

Lagnir og meðferð efnis skal vera í samræmi við ákvæði byggingareglugerðar og þeirra staðla sem hún vísar til.

Gólfhitakerfi

Nota skal pex rör með súrefniskápu 15Ø eða álpex 16Ø legja skal í gólfíð heilar lengjur eða án samskeita. áður en gólfhitalagnimar eru lagðar skal setja viðurkenda einangrun ofan á plötuna.

Tengigrind

Tengigrind skal vera úr viðurkendu efni og er hún með öllum þeim búnaði sem góð grind þarf og s.a.m.k. byggingareglugerð hún er með forhitara fyrir neysluvatn. Þar sem hringrás kerfi er í bænum og vatnið forhitað í varma-skriptistöð

Neysluvatnslagnir

Í neysluvatnslagnir skal nota álpex rör

og þunnveggja rör úr ryðfríu stáli með kápu, samk. AISI 316 með klemmdum samskeitungum.

Huldar pípur skal einangra með viðurkendi einangrun.

Rörum skal festa með 1.5 m millibili.

Þrýstiprófað skal lagnir með 10 kg/cm².

Lagnir og meðferð efnis skal vera í samræmi við ákvæði byggingareglugerðar og þeirra staðla sem hún vísar til. Og með RB-Vottun

Tákn fyrir lagnir

- Ofnar framrás
- Ofnar bakrás
- Heitt neysluvatn
- Kalt neysluvatn

- Renniloki
- Einstreymisloki
- Hita og Þrýstimællir
- Örygisloki
- Sía
- Slöngukranli
- Vatnsmællir
- Kelluloki
- Loftgildra sjálvvirk
- Ofnloki
- Loft aftæming

Legu lagna

- AV - Á vegg
- IE - í einangrun
- IG - í gólfrauf
- IV - í vegggrauf
- PN - Pípa fer niður
- PU - Pípa fer upp
- UD - Undir dyrum
- UG - Undir gólf
- VG - Við gólf
- YD - Yfir dyrum

Tákn fyrir skólplagnir og regnvatn

- Skólplögn
- Regn og Jarðvatnslögn

- GNF - Gólf niðurfall
- HL+GNF - Gegnumstreymis niðurfall
- þNF - Þakniðurfall
- NF - Niðurfall
- VS - Salerni
- BK - Baðkar
- SB - Sturta
- þV - Þvottavél
- EV - Eldhúsvaskur
- SV - Skolvaskur

OFNASKRÁ dT=35° C				
Ofn nr	Min afköst	Max vidd ofns		Athugasemd
Nr	ofns w	Hæð	Lengd	
101	1.652	500	1600	Gerð 21
102	1.080	500	1200	Gerð 21
103	1.080	500	1200	Gerð 21
104	450	500	500	Gerð 21
105	810	500	900	Gerð 21
106	540	500	600	Gerð 21
107	1.701	500	1400	Gerð 22
108	1.701	500	1400	Gerð 22
109	540	500	600	Gerð 21
110	900	500	1000	Gerð 21
201	810	500	900	Gerð 21
202	1.260	500	1400	Gerð 21
203	1.260	500	1400	Gerð 21
204	450	500	500	Gerð 21
205	2.580	210	3300	Rúntal
206	803	300	1000	Gerð 22
207	1.458	500	1200	Gerð 22
208	540	500	600	Gerð 21
	19.615			

Al ehf Skúlagötu 22 340 Stykkiskólmí sími 893-7755					
Hannað AS	Yfirfarlaði	Samþykkt <i>AS</i>	Verk NR	Dagsetn. 14/04/13	Kvarði N/A
Skýringar			Smáragata 10 Vestmannaeyjar		
			AGNAR SVAVARSSON	Útg. 1	
			Kt. 110163-4529		