



GRUNNMYND

SKYRINGAR:

=====
 Málstraumur rofa og tengla sé 10 A.
 Pípur séu 16 mm, vír 1,5 mm².
 Hæð rofa og tengla sé 100 cm.
 Hæð á vegggljósum sé 165 cm.
 Hæð á loftnets og simatenglum sé 100 cm.
 Hæð á dyrasinum sé 120 cm.
 Allar hæðir mældar við fullfrágengin gólf.
 Taka skal mál milliveggja s.k.v. smíðateikningu.
 Binda skal saman vatnsinntök og jarðbinda baðkar og sturtubotn.
 Ganga skal frá rafloagn s.k.v. reglugerð R.E.R og Rafveitu Vestmannaeyja.
 L táknar loftnet.
 S táknar sími.
 DS táknar dyrasími.
 K táknar kallkerfi.
 Aðaltáfla T1 sé t.d. Striebel & John gerð 4/2 A
 Greinitáfla T2 sé t.d. gerð Hager C 148 og greinitöflur T3-T7 séu t.d. af gerð Hager G 008.
 Inntakskassi fyrir síma og loftnet sé 30*35*12 cm.
 Greinikassar fyrir síma, loftnet og dyrasíma séu að stærð 15*20*10

} nema annars sé getið

Nota skal rofadósir í brunakerfi og kallkerfi

F		VERK	
E		LEIGUÍBÚÐIR F. FATLAÐA VESTMANNAEYJUM	
D		BRUNAKERFI OG KALLKERFI	
C			
B			
A			
BR.	DAGS.	BREYTING	TEIKN. NR. 02 AF 8817
PÁLL ZÓPHÓNÍASSON TEIKNISTOFA		KVARDI 1:50	DAGS. Jan 89
RÁÐGJAFARVERKFRÆÐIÞJÓNUSTA F.R.V.		HANNAÐ JE	TEIKNAD JE
Kirkjuvogi 23 - ☎ (98) 12711 - 900 Vestmannaeyjum		YFIRFARID	